





UWAGI:

1. Należy zwięzłować typy oprawy w podsumowaniach, w stosunku do zastosowanego sufitu, jeżeli to konieczne zmieniać typy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty oraz inne niezaizolowane w projekcie urządzenia p.p.o. należy dostawiać oprawą: N304 dla pomieszczeń bezmiejscowych, N304 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).
3. Rozmieszczenie oprawy oświetlenia kierunkowego w najbliższym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację lamp wraz z odpowiednimi piketowaniami należy ustalić na podstawie operatu p.p.o. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
4. W legendzie zastosowano następujące oznaczenia:  - oprawa dwustronna,  - oprawa jedностronna).



- ## Oprawy oświetleniowe



podpis