



RZUT PIWNIC 1:50

LEGENDA:

	Łącznik pojedynczy		Gniazdo elektryczne pojedyncze
	Łącznik podwójny		Gniazdo elektryczne pojedyncze IP44
	Łącznik schodowy		Wypust elektryczny
	Łącznik pojedynczy		
Oprawy oświetleniowe			
	Limaro WD1 1000-840		
	Limaro WD2 1400-840		
	Olexeon 1200 B 4000-840		
	Wodniak Ex LED 600		

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Typ pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	VN13		LOVATO	LVR	1*1W	140lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka korytarzowa szeroka
2	VN31		LOVATO	LVO	1*3W	330lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	VN34		LOVATO	LVU	1*3W	340lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
4	XN30		EXIT	ET	3W	310lm	1H	AT	SE	IP65	nastropowy	+T -HTR-25
5	V8		EXIT M	ETE	1W		1H	AT	SA	IP65	naścienny	odległość rozpoznawania 25m

UWAGI:

- Należy zwrócić uwagę na typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
- Hydranty oraz inne nienależące do projektu urządzenia p.poż., należy doświetlić oprawą: (XN30 dla pomieszczeń technicznych, VN34 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).
- Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację lamp wraz z odpowiednimi programami należy ustalić na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
- W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: - oprawa dwustopnia, - oprawa jednostopnia.
- Opracowana koncepcja oświetlenia awaryjnego wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.



ul. Trójlistkowego 16
10-683 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79
www.pradma.pl



+48 503-303-066
biuro@pradma.pl

OBIEKT: Termizolacja budynku Przedszkola Samorządowego
ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

TEMAT: Rzut piwnicy - wewnętrzne inst. elektryczne i oświetleniowe

SKALA	NR RYS.	DATA
1:100	E-01	01.2018

PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Naruszewicz	podpis
upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11		

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Niedźwiecki	podpis
upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11		

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Kulęsa	podpis
------------	----------------------------	--------