



RZUT PARTERU 1:50

LEGENDA:

	Łącznik pojedynczy		Gniazdo elektryczne podwójne
	Łącznik podwójny		Gniazdo elektryczne pojedyncze
	Łącznik schodowy		Gniazdo elektryczne pojedyncze IP44
	Łącznik pojedynczy		Wypust elektryczny
	Oprawy oświetleniowe		Główny wyłącznik prądu
	Altron D-L RPV 1500 4000-840		
	Limaro WD2 2000-840		
	Olexeon 1500 B 6000-840		
	Siella D2 OTA19 LED3400-840		

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Typo pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	VN13		LO/VATO	L.VNR	1*1W	140lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka korytarzowa szeroka
2	VN31		LO/VATO	L.VND	1*3W	330lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	VN34		LO/VATO	L.VNJ	1*3W	340lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
4	XN30		EXIT	ET	3W	310lm	1H	AT	SE	IP65	nastropowy	+T - HTR-25
5	Y8		EXIT M	ETE	1W		1H	AT	SA	IP65	nastropowy	odległość rozpoznavania 25m

- UWAGI:
- Należy zwrócić uwagę na typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu, jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
 - Należy zwrócić uwagę na typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu, jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
 - Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację lamp wraz z odpowiednimi pilotowaniami należy ustalić na podstawie operatu p.poz. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
 - W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: - oprawa dwustronna, - oprawa jedностronna.
 - Opracowana koncepcja oświetlenia awaryjnego wymaga korekty w projekcie międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.



ul. Trybickiego 16
10-683 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79
www.pradma.pl



+48 503-303-066
biuro@pradma.pl

OBIEKT: Termizolacja budynku Przedszkola Samorządowego
ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

TEMAT: Rzut parteru - wewnętrzne inst. elektryczne i oświetleniowe

SKALA	NR RYS.	DATA
1:100	E-02	01.2018

PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11	podpis
-------------	---	--------

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Niedźwiecki upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11	podpis
---------------	--	--------

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Kulesza	podpis
------------	-----------------------------	--------