

Starożreby, dnia 18.07.2019

RK.ZO.271.10.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra”

Zamawiający, informuje, że wpłynęły następujące pytania do Zapytania ofertowego:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapytania ofertowego wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Projektant wskazał w opisie technicznym matę przerostową o grubości maksymalnej 20 mm i parametrze HIC 3,4 m. Proszę o dopuszczenie maty o grubości 22 mm spełniającej parametr HIC 3,4m lub (dla zachowania konkurencyjności) wskazanie co najmniej 3 producentów/dostawców maty spełniającej wymagania stawiane w projekcie.

Odpowiedź

Maty przerostowe muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177 oraz posiadać atest PZH. Grubość maty przerostowej powinna zostać dopasowana do parametru wysokości swobodnego upadku tak, aby zapewnić parametr HIC=3,4m. Jeżeli w/w warunki spełnia zaproponowana mata przerostowa grubości 22mm, to Zamawiający taką grubość maty dopuszcza.

WÓJT GMINY

Kamil Groszewski