

RPI.PN.271.3.2021

Wszyscy Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Staroźreby postępowania przetargowego na wykonanie „Budowy drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby”- nr postępowania: RPI.PN.271.3.2021 uprzejmie informujemy, iż:

1. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Przedmiar w kosztorysie.

2. Prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków z dokumentacji: przekrojów normalnych, przekroju podłużnego, przekrojów poprzecznych, szczegółów drogowych.

Odpowiedź: Zawiera dokumentacja projektowa

3. Prosimy o zamieszczenie wykazu zjazdów z uwzględnieniem długości i średnicy przepustów oraz podaniem powierzchni i rodzaju nawierzchni na zjeździe.

Odpowiedź: w załączeniu operat - jest załącznikiem do pozwolenia wodnoprawnego. Nawierzchnia zjazdów - bitumiczna.

4. Zgodnie z zapisami w SWZ Rozdział IV pkt. 1.1. 12) w zakres robót na w/w zadaniu wchodzi wykonanie robót instalacyjnych w zakresie przełożenia kabla telekomunikacyjnego. Prosimy o zamieszczenie:

a) dokumentacji na w/w roboty

b) aktualnych uzgodnień z właścicielem sieci telekomunikacyjnej

Odpowiedź: Wszelka dokumentacja została zamieszczona. W razie rozbieżności Gmina wszelkie uzgodnienia uzyska w trakcie robót.

5. Zamieszczony Projekt Stałej Organizacji Ruchu utracił ważność w dniu 30.09.2016r. Prosimy o zamieszczenie aktualnego projektu SOR lub przedłużenie jego ważności.

Odpowiedź: Będzie dostarczona po aktualizacji.

6. Wg Dokumentacji projektowej i SST należy ułożyć podbudowę bitumiczną grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P 50/70. Zgodnie z WT-2 2016 pkt. 8.2. „grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5 \times D$)”. W związku z powyższym przy grubości warstwy 4 cm na podbudowę bitumiczną należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową o uziarnieniu AC16P. Prosimy o zmianę rodzaju mieszanki na w-we podbudowy bitumicznej.

Odpowiedź: zgoda na mieszankę AC16P

7. Zamieszczone SST opierają się o nieaktualne WT z 2008 i 2010r. Prosimy o wyrażenie zgodny na zastosowanie aktualnych, obecnie obowiązujących WT z 2014 i 2016 roku.

Odpowiedź: Wyrażam zgodę

8. Prosimy o zmianę w projekcie umowy w § 16 ust. 1 wysokości zabezpieczenia z 8% na 5%.

Odpowiedź: wyrażamy zgodę

9. W niniejszym postępowaniu Zamawiający ustalił wysokość kar umownych na 1% wartości zamówienia. Zważywszy na wartość całego zamówienia będą to dość duże kwoty. W większości przetargów Zamawiający ustalają kary umowne w wysokości 0,1% do 0,5% wartości zamówienia. Bardzo prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, zawartych w Projekcie Umowy w §10.

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody

10. Prosimy o podanie łącznej maksymalnej wartości kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający naliczy kilka kar umownych za jedno zdarzenie w przypadku gdy zdarzenie to stanowi podstawę do naliczenia kilku kar umownych. Jeżeli kara umowna w któregośkolwiek tytułu wymienionego w projekcie umowy nie pokrywa poniesionej szkody to zamawiający będzie dochodził odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego.

11. Zamawiający w Projekcie Umowy zawarł tylko kary, które musi zapłacić Wykonawca. Prosimy o dopisanie w projekcie Umowy kar, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego o treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 2.”

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy zapisu” w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn dotyczących zamawiającego wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w §6 ust. 2

12. Pytanie z dnia 14.07.2021r. Czy Zamawiający jest właścicielem całego pasa drogowego zaznaczonego na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym i zakres robót objętych niniejszym postępowaniem nie wchodzi w grunty prywatnych właścicieli?

- 13. Odpowiedź: W związku z posiadaną Decyzją Pozwolenie na Budowę drogi w miejscowości Rogowo, Gmina posiada zgodę właścicieli przyległych gruntów i biorących udział w realizacji inwestycji do realizacji tej inwestycji**

Wójt

/-/ mgr Kamil Groszewski