



Staroźreby 07.09.2021 r.

Znak sprawy: RPI.PN.271.7.2021

Wszyscy wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Staroźreby postępowania przetargowego na wykonanie „Budowy drogi gminnej relacji Żochowo Stare – Karwowo Podgórze”- nr postępowania: RPI.PN.271.7.2021 i zadanymi pytaniami informujemy, iż:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem całego pasa drogowego, zaznaczonego na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym i zakres robót objętych niniejszym postępowaniem nie wchodzi w grunty prywatnych właścicieli.
Odpowiedź: W związku z posiadaną Decyzją Pozwolenie na Budowę, Gmina posiada zgodę właścicieli przyległych gruntów i biorących udział w realizacji inwestycji do realizacji tej inwestycji.
2. „Uzgodnienia Nr 29537/TODDRRU/P/2014 z dn. 13.06.2014r ORANGE POLSKA utraciły ważność w 1026 roku. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień z właścicielem sieci”.
3. **Odpowiedź: Będzie dostarczona po aktualizacji.**
4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego zadania nie wchodzi wycinka i karczowanie drzew i krzaków.
5. **Odpowiedź: Potwierdzamy nie wchodzi wycinka i karczowanie drzew i krzaków.**
6. Projekt Stałej Organizacji Ruchu był ważny do dnia 30.09.2016r. Prosimy o zamieszczenie aktualnego Projektu Stałej Organizacji Ruchu lub pisma przedłużającego ważność projektu istniejącego.
Odpowiedź: Będzie dostarczona po aktualizacji.
7. W poz. 70 d.7, 71 d.7 i 72 d.7 przedmiaru robót uwzględniono wykopanie i zasypanie rowu oraz nasypianie warstwy piasku pod rury ochronne, sączki i zbieracze sieci drenarskiej tylko na długości 59,8 m. Tymczasem samo ułożenie nowej sieci drenarskiej ma być na długości 152,5 m: do tego dochodzi jeszcze ułożenie rur osłonowych. Prosimy o wpisanie do przedmiaru robót prawidłowej ilości robót ziemnych i podsypki piaskowej.
**Odpowiedź:
W dziale melioracja uwzględnić wykopanie mechaniczne rowów o szerokości 0,4m i głębokości 0,9m na długości 162,5m pod nowe sączki i zbieracze oraz wykonanie podsypki piaskowej (wg kosztorysu koszt ok. 5.000,00 zł)**
8. Prosimy o podanie grubości podsypki piaskowej pod drenaż i rury ochronne.
**Odpowiedź:
Grubość podsypki piaskowej - 10cm**