



Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Płock
Inspektorat Płock

09-402 Płock, ul. 1-go Maja 7b
tel. 24 269-79-95, fax 24 269-79-81

<http://wzmiuw.waw.pl>, e-mail: insp.plock@wzmiuw.waw.pl

IP/PL-4105.U.721.1952/2014

Płock, dnia 26.05.2014r

Projektowanie i Realizacja Inwestycji
s.c. Tomasz Górgoń i S-ka
ul. Lachmana 12/3, 09-407 Płock

Dotyczy : projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej Żochowo - Karwowo na terenie gminy Staroźreby”

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku - Inspektorat Płock uzgadnia przebudowę drogi gminnej Żochowo – Karwowo na terenie gminy Staroźreby na następujących warunkach:

Użytki rolne sąsiadujące z drogą gminną relacji Żochowo - Karwowo są częściowo zmeliorowane podziemną siecią rurowymi drenarskimi wykonanych w 1980 roku w ramach zad. inwest. „Brudzyń I”. Na załączonych mapach w skali 1:1000 naniesiono orientacyjny przebieg urządzeń melioracyjnych. Głębokość posadowienia drenażu wynosi od 0,8 do 1,2 m.

Z dokonanych naniesień wynika, że przedmiotowa przebudowa drogi na całej długości krzyżuje się z rurowymi drenarskimi: zbieraczami o średnicy: 6,25 cm, 8 cm i 10 cm oraz sączkami o średnicy 5 cm. Przedmiotowe rurowe drenarskie przechodzące pod pasem drogowym należy zlokalizować w terenie i dokonać ich przebudowy lub zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami lub zamienić na rurowe drenarskie z rur kanalizacyjnych PCV o odpowiedniej sztywności. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić. Podczas wykonywania robót związanych z przebudową w/w drogi gminnej w pobliżu końcówek rurowych drenarskich i w przypadku ich przerwania należy dokonać ich naprawy lub zaślepienia.

W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu przebudowy sieci drenarskiej, kolidującej z projektowaną przebudową drogi gminnej, należy opracować dokumentację i uzgodnić ją w tut. Oddziale. Na wykonanie w/w przebudowy, zgodnie z art. 122 ust.1 pkt.3 i art.9 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 18.07.2001 roku Prawo Wodne (j.t. Dz.U. z 2012r poz. 145 z późn. zmianami) niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia w/w inwestycji należy powiadomić przewodniczącego Spółki Wodnej w Staroźrebach.

Jednocześnie informujemy, że Inwestor ponosi koszty przebudowy oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody w stosunku do osób trzecich powstałe na skutek przerwania drenażu.

KIEROWNIK
Inspektoratu Płock
WZMIUW W-wa O/Płock

mgr inż. Tomasz Cyliński

Do wiadomości:

1. Przewodn. Spółki Wodnej „Staroźreby”- p. Sławomir Mossakowski, zam. Brudzyń 18, 09-410 Staroźreby tel. 024-2696651
2. IP/PL a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Mazowsze.