

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 284 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udzielam następujących odpowiedzi:

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach”. RR.271.7.2022

Pytanie 1

1. Ze względu na spreczne zapisy w specyfikacji oraz przedmiarze proszę o doprecyzowanie z jakiego betonu ma być wykonana podbudowa. Specyfikacja podaje :

**~
Podbudowa betonowa**

z betonu wykonanego zgodnie z PN-EN 206-1PN-91/B przepuszczalnego dla wody gr. 15 cm. Mieszanke betonową o składzie zawartym w receptce laboratoryjnej, należy wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednnorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczający przed segregacją i związaniem

Oraz

2.4. Warstwy kruszyw pod nawierzchnie syntetyczne

- warstwa zasadnicza – nośna z fibrobetonu B25 zabezpieczona przeciwwilgociowo 15,0 cm

Natomiast przedmiar robót podaje:

Warstwa nośna z fibrobetonu B25 gr.15cm	m ²	1412.4
---	----------------	--------

Proszę o informację czy podbudowa ma być wodoprzepuszczalna jak podaje opis w specyfikacji, czy z fibrobetonu jak podaje przedmiar oraz dalszy opis specyfikacji.

Odpowiedź: Fibrobeton

**Wójt Gminy
/-/ Kamil Groszewski**