

UWAGA:

W przypadku zagłębienia kanalizacji wynoszącej mniej niż 1m rurę zabezpieczyć przed przemarzaniem keramzytem i folią.

Przyłącza od studni sieciowych - profil: WK3

nr działki	425/9	425/7	425/6
nr studni przyłączeniowej	S25.1	S25.2	S26.1
rzędna terenu	141,60	141,60	141,80
rzędna dna rury	141,02	141,04	141,06
zagłębienie	0,58	0,56	0,74
średnica, materiał, spadek	PVCØ160,1,5 %	PVCØ160,1,5 %	PVCØ160,1,5 %
całkowita długość przyłącza	5,22	6,42	2,76
rodzaj kolizji/ rzędna osi/dna	-	-	-
odległość kolizji od st. sieciowej	-	-	-
rzędna wierzchu kan. w m. kol.	-	-	-
rzędna dna kan. w m. kol.	-	-	-

Tytuł rysunku:	Tabelaryczne zestawienie przyłączy WK 3				Skala:
Tytuł projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby				-
Inwestor:	Gmina Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby				Data:
Opracowanie:	Nazwisko	Specjalność:	Nr upr.:	Podpis:	12.07.2021
Projektowała:	mgr inż. Marlena Jezierska	instal. sanitarne	MAZ/0015/PWBS/17		Nr rysunku:
Sprawdziła:	dr inż. Kazimierz Piasek	instal. sanitarne	6/85		13