



Staroźreby 08.08.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Gmina Staroźreby działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 08 sierpnia 2022 r. dotyczącą postępowania: **BUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO Z WŁASNYM ŹRÓDŁEM ZASILANIA W GMINIE STAROŹREBY- znak sprawy RR.271.10.2022**

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest zakup/dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych - lamp solarnych bez turbiny wiatrowej na

terenie Gminy Staroźreby. Parametry lampy bez turbiny wiatrowej:

☐ oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED: moc minimum 40 W, oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu

zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65, temperatura pracy -30°C~50°C, żywotność 50.000

godzin;

☐ strumień świetlny: 3500~7000 lm;

☐ wysokość źródła światła: 6 m;

☐ barwa światła: biała;

☐ czas pracy: 6-14 h;

☐ moc paneli fotowoltaicznych: 1 x min. 300 W, monokrystaliczny;

☐ akumulator: pojemność akumulatora 120 Ah, żelowy bezobsługowy przeznaczony do pracy cyklicznej i dedykowany w

systemach solarnych, komora akumulatorowa montowana pod ziemią, wodoodporna. Komora musi być tak skonstruowana,

aby umożliwiła konserwację i eksploatację akumulatorów;

☐ kontroler: czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy, winien zapewnić ochronę przed

przeladowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora;

☐ fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien być przeliczony ze względu na wagę całości lampy

oraz spełniać warunki wytrzymałościowe;

☐ słup lamp wraz z konstrukcją: stal ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w ramię wysięgnika do zamontowania oprawy oświetleniowej, grubość ścianki min. 4 mm, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup/dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych - lamp solarnych bez turbiny wiatrowej na

terenie Gminy Staroźreby. Parametry lampy bez turbiny wiatrowej:

☐ oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED: moc minimum 60 W, oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu



GMINA STAROŹREBY
tel. (24) 266-30-80

09-440 Staroźreby ul. Płocka 18
e-mail: gmina@starożreby.pl
ePUAP/starożreby/skrytka

zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65, temperatura pracy -30°C~50°C, żywotność 50.000

godzin;

- ☐ strumień świetlny: 3500~7000 lm;
- ☐ wysokość źródła światła: 6 m;
- ☐ barwa światła: biała;
- ☐ czas pracy: 6-14 h;
- ☐ moc paneli fotowoltaicznych: 1 x min. 300 W, monokrystaliczny;
- ☐ akumulator: pojemność akumulatora 120 Ah, żelowy bezobsługowy przeznaczony do pracy cyklicznej i dedykowany w systemach solarnych, komora akumulatorowa montowana pod ziemią, wodoodporna. Komora musi być tak skonstruowana, aby umożliwiła konserwację i eksploatację akumulatorów;
- ☐ kontroler: czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy, winien zapewnić ochronę przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora;
- ☐ fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien być przeliczony ze względu na wagę całości lampy oraz spełniać warunki wytrzymałościowe;
- ☐ słup lamp wraz z konstrukcją: stal ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w ramię wysięgnika do zamontowania oprawy oświetleniowej, grubość ścianki min. 4 mm, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy
mgr/-/ Kamil Groszewski