

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
BUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO Z WŁASNYM ŹRÓDŁEM ZASILANIA W GMINIE STAROŻREBY.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA STAROŻREBY
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611016040
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Płocka 18
- 1.4.2.) Miejscowość:** Starożreby
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 09-440
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 242663080
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@starozreby.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.starozreby.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00297016/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-08-08 16:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00296818/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest zakup/dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych - lamp solarnych bez turbiny wiatrowej na terenie Gminy Starożreby. Parametry lampy bez turbiny wiatrowej:

- oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED: moc minimum 40 W, oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65, temperatura pracy -30°C- 50°C, żywotność 50.000 godzin;
- strumień świetlny: 3500- 7000 lm;
- wysokość źródła światła: 6 m;
- barwa światła: biała;
- czas pracy: 6-14 h;
- moc paneli fotowoltaicznych: 1 x min. 300 W, monokrystaliczny;
- akumulator: pojemność akumulatora 120 Ah, żelowy bezobsługowy przeznaczony do pracy cyklicznej i dedykowany w systemach solarnych, komora akumulatorowa montowana pod ziemią, wodoodporna. Komora musi być tak skonstruowana, aby umożliwiła konserwację i eksploatację akumulatorów;
- kontroler: czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy, winien zapewnić ochronę przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora;
- fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien być przeliczony ze względu na wagę całości lampy oraz spełniać warunki wytrzymałościowe;
- słup lamp wraz z konstrukcją: stal ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w ramię wysięgnika do

zamontowania oprawy oświetleniowej, grubość ścianki min. 4 mm, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup/dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych - lamp solarnych bez turbiny wiatrowej na terenie Gminy Starożyreby. Parametry lampy bez turbiny wiatrowej:

- oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED: moc minimum 60 W, oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65, temperatura pracy -30°C- 50°C, żywotność 50.000 godzin;
- strumień świetlny: 3500- 7000 lm;
- wysokość źródła światła: 6 m;
- barwa światła: biała;
- czas pracy: 6-14 h;
- moc paneli fotowoltaicznych: 1 x min. 300 W, monokrystaliczny;
- akumulator: pojemność akumulatora 120 Ah, żelowy bezobsługowy przeznaczony do pracy cyklicznej i dedykowany w systemach solarnych, komora akumulatorowa montowana pod ziemią, wodoodporna. Komora musi być tak skonstruowana, aby umożliwiła konserwację i eksploatację akumulatorów;
- kontroler: czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy, winien zapewnić ochronę przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora;
- fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien być przeliczony ze względu na wagę całości lampy oraz spełniać warunki wytrzymałościowe;
- słup lamp wraz z konstrukcją: stal ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w ramię wysięgnika do zamontowania oprawy oświetleniowej, grubość ścianki min. 4 mm, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa.