

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
BUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO Z WŁASNYM ŹRÓDŁEM ZASILANIA W GMINIE STAROŻREBY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAROŻREBY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016040

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Płocka 18

1.4.2.) Miejscowość: Starożreby

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-440

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starozreby.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starozreby.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23a8499e-300e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052615

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00340676/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

BUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO Z WŁASNYM ŹRÓDŁEM ZASILANIA W GMINIE STAROŻREBY

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup/dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych - lamp solarnych bez turbiny wiatrowej na terenie Gminy Starożreby. Parametry lampy bez turbiny wiatrowej:

- oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED: 40 sztuk o mocy minimum 60 W, oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65, temperatura pracy -30°C- 50°C, żywotność 50.000 godzin;
- strumień świetlny: 3500- 7000 lm;
- wysokość źródła światła: 6 m;
- barwa światła: biała;
- czas pracy: 6-14 h;
- moc paneli fotowoltaicznych: 1 x min. 300 W, monokrystaliczny;
- akumulator: pojemność akumulatora 120 Ah, żelowy bezobsługowy przeznaczony do pracy cyklicznej i dedykowany w systemach solarnych, komora akumulatorowa montowana pod ziemią, wodoodporna. Komora musi być tak skonstruowana, aby umożliwiła konserwację i eksploatację akumulatorów;
- kontroler: czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy, winien zapewnić ochronę przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora;
- fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien być przeliczony ze względu na wagę całości lampy oraz spełniać warunki wytrzymałościowe;
- słup lamp wraz z konstrukcją: stal ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w ramię wysięgnika do zamontowania oprawy oświetleniowej, grubość ścianki min. 4 mm, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa.

3.9.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): LED SOLAR SYSTEM Żaneta ŚLĘZAK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241014455

4.3.3.) Ulica: ul. Grunwaldzka 27A lokal 9

4.3.4.) Miejscowość: Lubliniec

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-700

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 240000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00386119/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-01-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak komponentów do produkcji lamp solarnych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31 grudnia 2022 roku

5.4.6.) Wartość zmiany: 240000

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak komponentów do produkcji lamp solarnych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 16 stycznia 2023 roku

5.4.6.) Wartość zmiany: 240000

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 240000 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy