



R K




Nr obwodu			1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zasilanie	Ochronnik	Sygnalizacja	Rozdzielnica RZ	Rozdzielnica RP	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne	Gniazda komputerowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Szafa chłodnicza	Szafa chłodnicza	Szafa chłodnicza	Szafa chłodnicza
Lokalizacja			0.54	0.24	0.41a, 0.41b, 0.72, 0.79, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85	0.62, 0.63, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.67, 0.68, 0.69, 0.77	0.64, 0.65, 0.66, 0.70, 0.71, 0.72, 0.73, 0.67, 0.68, 0.69, 0.71	0.70	0.62, 0.63, 0.67, 0.68, 0.70, 0.71, 0.72, 0.67, 0.68, 0.69, 0.71	0.70	0.85, 0.83	0.41a, 0.76, 0.80, 0.81, 0.82	0.63	0.70	0.74	0.74	0.75	0.75
Moc obwodu			10 kW	30 kW	0.55 kW	0.80 kW	0.50 kW	1 kW	0.13 kW	0.80 kW	1.20 kW	1.40 kW	2 kW	1.20 kW	0.5 kW	0.5 kW	0.5 kW	0.5 kW



16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27
Zmywarka kapturowa	Zmywarka kapturowa	Kocioł warzelny	Patelnia gazowa	Kuchnia gazowa	Kuchnia gazowa	Tabelet gazowy	Tabelet gazowy	Zapalarka	Wentylator tazienkowy	Centrala wentylacyjna N2	Szafa RACK	Zasilanie centrali detekcji gazu
0.67	0.67	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.69, 0.81, 0.85	Dach	0.85	0.63
11 kW	11 kW	2 kW	0.5 kW	0.5 kW	0.5 kW	0.5 kW	0.5 kW	0.5 kW	0.15 kW	2 kW	0.5 kW	0.1 kW

RK
Obudowa stojąca,
IP55, II kl. ochronności, IK10, gł. 275 mm



Charakterystyka obudowy:
Obudowa wolnostojąca
Głębokość 275mm
Klasa ochronności: II
Odporność uderowa: IK10
Stopień ochrony: IP55
Kolor: : RAL7035

		BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA		
		93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 63 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl		
PRZEDMIOT OPRACOWANIA		BUDOWA KOMPLEKSU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO Z PRZEDSZKOLEM, ŻŁOBKIEM WRAZ Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ W STAROŻREBACH DZ. NR. EWID. 529/5; STAROŻREBY		
INWESTOR		Urząd Gminy w Starożrebach Ul. Płocka 18, 09-440 Starożreby		NR RYSUNKU
TEMAT RYSUNKU		SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICA KUCHNI		E-7
AUTOR OPRACOWANIA		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Michał Simiński	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. ele. LOD/1439/PWOE/10	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Rafał Skowron	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. ele. LOD/3024/PBE/16	DATA 06.2022
BRANŻA		ELEKTRYCZNA		
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		