



Staroźreby, dnia 20.05.2025r.

Nr postępowania: RPL.ZO.272.7.2025

Dotyczy: „Zakup agregatu prądotwórczego osadzonego na przyczepie na potrzeby OSP w Nowej Górze”.

Wszyscy Wykonawcy

W związku z prowadzonym postępowaniem w formie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) na realizację zamówienia publicznego, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści tolerancję zużycia paliwa +/- 10%, ponieważ podane w OPZ wartości konkretnie wskazują na danego producenta silnika?

Odpowiedź: Tak

2. Jak Wykonawca ma rozumieć zapis dotyczący: „funkcja zapłonu samoczynnego (SZR), min. 125A” oraz „panel sterowania do współpracy z SZR”? Czy w zakresie jest układ SZR, czy tylko panel sterujący ma być przystosowany do współpracy z zewnętrznym układem SZR w trybie AUTO, bo układ SZR nie jest w zakresie tego postępowania?

Odpowiedź: W zakresie jest układ SZR o mocy 250A. Zamawiający zmienia zapis dotyczący mocy. Było 125A – jest 250A. Wartość 250A jest wymagana.

3. Czy Zamawiający dopuści prądnicę z elektroniczną regulacją, której sprawność wynosi 93% jeśli Wykonawca tak dobierze prądnicę, aby zagwarantować spełnienie minimalnych wymagań tj. moc znamionowa ciągła PRP, napięcie i prąd?

Odpowiedź: min. 93%

4. Jeśli Zamawiający nie dopuści prądnicy z mniejszą sprawnością, to czy Zamawiający może wskazać produkt referencyjny spełniający wymogi opisane w Zapytaniu Ofertowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił

5. Czy producent agregatu prądotwórczego musi posiadać certyfikat potwierdzający, że produkt został zaprojektowany, wyprodukowany, przetestowany na obszarze Unii Europejskiej i spełnia wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 i ISO 14001 oraz taki certyfikat należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia?

Odpowiedź: TAK



GMINA STAROŹREBY

tel. (24) 266-30-80

09-440 Staroźreby ul. Płocka 18

e-mail: gmina@starożreby.pl

ePUAP/starożreby/skrytka

Wójt Gminy

Kamil Groszewski