

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
„Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Staroźreby”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAROŹREBY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016040

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Płocka 18

1.4.2.) Miejscowość: Staroźreby

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-440

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 242663080

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starozreby.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starozreby.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cba66c2-6924-4147-b5d7-ea7833535c47

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00397118

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-08-29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00281157

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Staroźreby”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy 120 KW,

osadzonego na przyczepie do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby.

Urządzenie winno być dostarczone do siedziby Zamawiającego w pełni sprawne, nie powystawowe, wolne od wad prawnych i faktycznych, nie obciążone prawami osób trzecich, nie stanowiące przedmiotu żadnego postępowania i zabezpieczenia, odpowiadające pod względem jakości wymaganiom polskich norm jakościowych, dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE.

Zamawiający nie wymaga by oferowany agregat prądotwórczy posiadał certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 i ISO 14001.

Zamawiający informuje, iż agregat prądotwórczy zamontowany na przyczepie nieposiadającej własnego napędu (czyli niebędącej pojazdem samojezdnym), którego zasadnicze przeznaczenie polega na stacjonarnym działaniu w jednym miejscu, nie jest klasyfikowany jako maszyna mobilna (NRMM) w rozumieniu Dyrektywy 2016/1628. W związku z powyższym, oferowany agregat należy uznać za maszynę stacjonarną, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach, tym samym nie podlegającą obowiązkowi spełnienia norm emisji spalin określonych w rozporządzeniu STAGE V.

Zamawiający zleca dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o minimalnych parametrach technicznych i wymaganiach określonych poniżej.

Agregat musi być fabrycznie nowy z roku produkcji 2025. Zamawiający wymaga, aby agregat posiadał moc znamionową nie mniejszą niż 170 kVA (całe urządzenie).

Parametry silnika:

- Silnik wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym
- Pompa wtryskowa
- Ilość cylindrów – 6
- Moc silnika – min. 120KW/160KM
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Chłodzony cieczą (Chłodnica) poj. 23 litrów
- Wyłącznik główny i awaryjny
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Spalanie na poziomie 33l/godz - 100%, 25l/godz - 75%, 17l/godz - 50% mocy (Zamawiający dopuszcza tolerancję zużycia paliwa +/- 10%)
- Rozrusznik elektryczny o mocy min. 2500W
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temperatury wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Ilość prób rozruchu - 3
- Funkcja ładowania akumulatorów w czasie postoju
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - min. 250A
- Panel sterowania do współpracy z SZR
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)

Parametry prądnicy:

- Synchroniczna, bezszczotkowa
- Dopuszczalne przeciążenie - 130 kW
- Maks. Moc prądnicy przy 40°C - 120kW
- Sprawność prądnicy nie mniej niż 91%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Samowzbudna
- Klasa ochrony/izolacji IP21, H
- Częstotliwość napięcia 50Hz

Parametry obudowy:

- Zbiornik paliwa o pojemności min. 250 litrów
- Platforma absorbująca drgania
- Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych

Gniazda:

- 2 szt. 32A
- 2 szt. 125A
- 2 szt. 63A
- 6 sztuk 230V

Specyfikacja przyczepy:

- a) DMC: max 2700 kg (zakres DMC 1400 – 2700 kg)
- b) Sprzęg: Zaczep kulowy 2700kg (kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe 2700kg) ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego
- c) Osie: 2 osie hamowane o nośności 1350 kg
 - Osie przykręcane do ramy przyczepy
 - Osie amortyzowane za pomocą drążków skrętnych
- d) 4 podpory rurowe/nogi podporowe (montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia)
- e) Koła: 4 szt. z obręczami stalowymi
- f) Dyszel prosty składany z wymiennym systemem zaczepowym na osobówkę oraz samochód ciężorowy (np. Al.-KO, knott)
- g) Rama spawana, pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu
- h) Oświetlenie zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym
 - instalacja 12V
 - wtyczka 13 pin
 - lampy żarówkowe
- i) Koło podporowe fi 60 montowane na dyszlu przy pomocy uchwytu
- j) Błotniki polietylenowe
 - Błotniki przykręcane do ramy przyczepy
 - Fartuchy przeciwbłotne
- k) Kliny pod koła – 4 szt. (kliny wykonane z tworzywa sztucznego)
- l) Homologacja europejska,

3.9.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2025-08-06

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KRAFTWELE GROUP Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521991438

4.3.3.) Ulica: Jasna 42

4.3.4.) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

4.3.5.) Kod pocztowy: 57-200

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 115000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00352867/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-08-27

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Ze względu na wydłużony czas oczekiwania na części niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W § 3 ust.1 wprowadza się następujące zmiany:

zapis: „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 06.08.2025 r.”,

otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2025 r.”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 115000,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy