

Strzelno, dnia 18.01.2020 r.

Dotyczy sprawy: ROR-3041-17-2020

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach wraz z budową zadaszenia nad boiskiem sportowym i infrastrukturą towarzyszącą” przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

pyt.1. Czy i jakie ogrzewanie przewiduje Zamawiający w hali łukowej stanowiącej zadaszenie boiska sportowego? Jakie parametry wg Zamawiającego musi spełniać system ogrzewania hali łukowej?

W projekcie architektonicznym nie przewidziano ogrzewania zadaszenia boiska sportowego.

pyt.2. Czy projekt hali łukowej Zamawiającego wymaga kotar? Jeśli tak, to ilu, czy z obydwu boków? Jakie są wymagania dotyczące montażu kotar?

Pytanie wymaga doprecyzowania. Ogólnie zadaszenie boiska ma być "zamknięte" z obydwu końców (wg rysunków: A-4, A-5). Kotar dzielących boisko nie przewiduje się (ewentualnie do doprecyzowania z Inwestorem).

pyt.3. Czy projekt hali łukowej wymaga dwóch czy jednej warstwy PCV?

Zadaszenie boiska powinno być wykonane z jednowarstwowej membrany PCV o parametrach wskazanych na rysunku A-3.

BURMISTRZ STRZELNA

Barbara Chudzińska