

Załącznik nr 1 do decyzji PPIS w Mogilnie

wydanej w dniu 04.10.2021r. nr 229/21



**Komunikat Nr 15 z dnia 04.10.2021r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia
dostarczanej przez wodociąg w Ciechrzu, gm. Strzelno**

zaopatrujący odbiorców wody na odcinku sieci w miejscowości Żegotki

z powodu stwierdzenia podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”.
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294).

NAKAZ PRZEGOTOWANIA WODY DO SPOŻYCIA

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków, niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia).

UWAGA:

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda z kranu bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg i spłukiwania toalet) oraz innych celów gospodarczych bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana informacja o odwołaniu nakazu przegotowywania wody przed spożyciem.

Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.