



Strzelno, dnia 08.02.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Strzelno

ul. Cieślewicza 2

88-320 Strzelno

Dotyczy sprawy: ROR-3041-21-2021

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przetargu na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie Gminy Strzelno.” Przedstawiamy następującą odpowiedź:

1. W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 27 stycznia 2022 r: w odpowiedzi na pytanie 22 Zamawiający zaznaczył, że przy realizacji zamówienia należy stosować wymagania załączonych w ramach dokumentacji technicznej Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Zastosowanie wymagań zawartych w SST D.05.03.05 dla warstwy ścieralnej wg WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. Zastosowanie np. podanej minimalnej ilości asfaltu wg pkt. 5.2.1 Bmin 6,4 dla mieszanki AC 11 S skutkować będzie brakiem stabilności oraz odporności projektowanej mieszanki na deformacje powodując powstaniem odcisków na nowo wykonanej nawierzchni. Jednocześnie niespójność zapisów z powyższych dokumentów technicznych uniemożliwia zaprojektowanie wskazanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną. Dlatego zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań dla projektowanej mieszanki AC 11 S 50/70, KR 1-2 i wyrażenie zgody na projektowanie wg najnowszych wytycznych określających właściwości dla materiałów WT-1 2014 oraz projektowania i wymagań WT-2 2014.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany i dopuszcza projektowanie MMA wg najnowszych wytycznych określających właściwości dla materiałów WT-1 2014 oraz projektowania i wymagań WT-2 2014. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Z-ca Burmistrza
Ewa Szadkowska
E. Szadkowska
z up. Burmistrza