



„Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w miejscach publicznych na terenie gminy Strzelno.”

Strzelno, dnia 18.06.2024 r.

ZAMAWIAJACY:

Gmina Strzelno
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno

Dotyczy sprawy: RIZ.271.7.2024/P

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na „Wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w miejscach publicznych na terenie gminy Strzelno” przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie tolerancji w parametrach moc, strumień świetlny oraz skuteczność świetlna?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tolerancji +/- 1% w zakresie parametru strumień świetlny. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie tolerancji parametrów moc oraz skuteczność świetlna, gdyż mogłoby to prowadzić do ofertowania opraw o parametrach gorszych niż wskazane w Załączniku nr 5 do SWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieloną już odpowiedzią na wcześniej zadane pytanie: Zamawiający może zaakceptować oprawę o wskazanym strumieniu świetlnym i wyższej skuteczności świetlnej (co za tym idzie o mniejszej mocy) oraz pozostałych parametrach na poziomie nie niższym niż wymagany przez SWZ.

Pytanie:

2. Czy Zamawiający dla pozycji nr 9, 11 i 12 zaakceptuje rezygnację z funkcjonalności przełączania barwy?

„Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w miejscach publicznych na terenie gminy Strzelno.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie funkcjonalności opraw w zakresie przełączania barwy światła

Pytanie:

3. Jaki charakter rozgrywek odbywa się na poszczególnych obiektach sportowych podlegających modernizacji oświetlenia:

- mała hala sportowa ul.Topolowa,
- duża hala sportowa ul.Topolowa

- stadion miejski ul. Sportowa.

Poniżej przykładowe kategorie rozgrywek:

- a) rozgrywki najwyższego szczebla, jak zawody międzynarodowe, krajowe i regionalne
- b) rozgrywki średniego szczebla jak zawody lokalne, regionalne i treningi
- c) rozgrywki niskiego szczebla i treningi

oraz jakie dyscypliny są uprawiane w ww. obiektach zamkniętych.

Ww. informacje są istotne ze względu na weryfikację odpowiednich parametrów oświetlenia dla poszczególnych obiektów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

Mała hala sportowa, zlokalizowana przy ul.Topolowej przeznaczona jest do rozgrywek niskiego szczebla i treningów wszystkich dyscyplin sportów halowych.

Duża hala sportowa , zlokalizowana przy ul.Topolowej przeznaczona jest do rozgrywek średniego szczebla, zawodów lokalnych i regionalnych oraz treningów



„Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w miejscach publicznych na terenie gminy Strzelno.”

sportów piłkowych. Stadion miejski, zlokalizowany przy ul.Sportowej przeznaczony jest do rozgrywek niskiego szczebla oraz treningów.