



**Komunikat Nr 11 z dnia 25.09.2024r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia
dostarczanej przez wodociąg w Bronisławiu, gm. Strzelno**

**zaopatrujący odbiorców wody w miejscowości
Bronisław, Jeziorki, Łąkie, Strzelno- ulica Kwiatowa**

z powodu obecności enterokoków kałowych

WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. Poz. 2294).

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

- Woda z kranu **nie może** być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.
- Woda z kranu **nie może** być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwartych ran.
- Woda z kranu **nie może** być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia.
- Zagotowanie wody **nie** wystarczy.
- Woda z kranu **może** być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie zobowiązał producenta do zapewnienia wody przydatnej do spożycia w czasie prowadzonych działań naprawczych, zmierzających do likwidacji zanieczyszczenia.

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia, zostanie przekazana informacja o odwołaniu ostrzeżenia.

Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.