

Strzelno, dnia 25.11.2024 r.

**Gmina Strzelno**  
**ul. Cieślewicza 2**  
**88-320 Strzelno**

Dotyczy: warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej w działkach nr 161, 56, 80/15, 52/1, 52/3, 117, 52/4 obręb Sławsko Dolne

W nawiązaniu do wniosku w sprawie j/w, ZGKiM w Strzelnie na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) zapewnia dostarczanie wody z istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PE zlokalizowanej w działce nr 161 po spełnieniu następujących warunków:

- sieć wodociągową wykonać w nawiązaniu do w/w sieci wodociągowych,
- w przypadku, gdy projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie przez grunty osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę,
- średnicę sieci dobrać stosownie do zapotrzebowania,
- w miejscach włączeń zainstalować zasuwy wraz z obudową i oznakowaniem,
- sieć wodociągową wykonać w układzie pierścieniowym z rur PE PN-10,
- sieć wodociągową wyposażać w hydranty p-poż wraz z zasuwami i oznakowaniem,
- sieć zabezpieczyć niebieską taśmą ostrzegawczą,
- sieć wodociągową ułożyć na podsypce z piasku,
- całość instalacji poddać próbie na ciśnienie o wartości 0,8 MPa,
- przeprowadzić badania mikrobiologiczne wody w rozszerzonym zakresie,
- po wykonaniu prac montażowych, przed zasypaniem wykopów, zgłosić wykonanie robót do ZGKiM w celu uzyskania odbioru technicznego,
- zlecić wykonanie inwentaryzacji całości inwestycji,
- jeden egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 po wykonaniu inwentaryzacji dostarczyć do ZGKiM,

  
**Dariusz Sieradzki**