

OFERENCI

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja ulicy Słonecznej w Rogozinie”. Nr sprawy: RI.271.07.2021

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. W przedmiarze robót poz. 10 d.3 jest do wykonania warstwa ścieralna o grubości 3 cm, w przekrojach normalnych rys. 2 jest do wykonania warstwa ścieralna AC8S 50/70 o grubości 3 cm, natomiast w SWZ w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3 nie ma do wykonania warstwy ścieralnej. Prosimy o potwierdzenie, że jest do wykonania warstwa ścieralna AC8S 50/70 o grubości 3 cm
- ODPOWIEDŹ:**

Zamówienie obejmuje również wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm.

2. W przedmiarze robót poz. 9 d.3 jest do wykonania warstwa wiążąca AC16W o grubości 4 cm, w przekrojach normalnych rys. 2 jest do wykonania warstwa wiążąca AC16W 50/70 o grubości 5 cm, natomiast w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3 jest warstwa wiążąca AC16W o gr. 5 cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70
- ODPOWIEDŹ:**

Należy przyjąć warstwę wiążącą grubości 4 cm.

3. W przedmiarze robót poz. 11 d.4 jest do wykonania Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych szt. 17, w SWZ w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3 jest do wykonania regulacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej szt. 14. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości studni kanalizacji do regulacji.
- ODPOWIEDŹ:**

Do realizacji przewidziana jest regulacja 17 szt. studni kanalizacyjnych.

4. W SWZ w części XIII pkt. 1 Zamawiający wymaga by oferta była opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, Czy Zamawiający dopuści podpisanie oferty podpisem kwalifikowalnym elektronicznym?
- ODPOWIEDŹ:**

Tak.

5. W SWZ rozdział XI. Warunki udziału w postępowaniu w pkt. 4)b) Zamawiający wymaga jedną osobę „do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi” w SWZ rozdział XX w Opisie kryteriów pkt. 3) Zamawiający wymaga jedną osobę „ do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, legitymującymi się minimum 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i gazowych” Prosimy o skorygowanie rozbieżności w wymaganiach.

ODPOWIEDŹ:

Prawidłowa treść rozdziału XX pkt. 3) SWZ:

„3) Kryterium **Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia** rozpatrywane

będzie na podstawie informacji zawartych w ofercie i załącznikach do oferty.
Minimalne wymogi zamawiającego: dysponowanie **co najmniej jedną osobą**, która uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi, legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi. **Zamawiający przyzna punkty według następującej metodologii:** za każdy dodatkowy rok (ponad 3 lata) doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie robót drogowym (łącznie maksymalnie 13 lat), **Wykonawca otrzyma punkty według poniższego schematu: 4 lata - 10 pkt., 5 lat - 20 pkt., 6 lat - 30 pkt., 7 lat - 40 pkt., 8 lat - 50 pkt., 9 lat - 60 pkt., 10 lat - 70 pkt., 11 lat - 80 pkt., 12 lat - 90 pkt., 13 lat - 100 pkt.**

W przypadku, gdy łączny okres doświadczenia zawodowego według opisu powyżej osoby skierowanej do realizacji zamówienia przekraczać będzie 13 lat Wykonawca otrzyma 100 punktów (PD).

W przypadku, gdy łączny okres doświadczenia zawodowego osoby skierowanej do realizacji zamówienia równy będzie 3 lata - Wykonawca otrzyma 0 pkt.

PD - liczba punktów uzyskana w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

Na stronie Zamawiającego zamieszczone zostały poprawione SWZ i Załączniki.
Zamawiający informuje również iż termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 13.02.2021r. do godz. 10:00

Kierownik Zamawiającego

Z up. Wójta

Marcin Kuczkowski
Sekretarz Gminy