



PPIS/ZNS/452/18/MW/1245/2022

Płock, dnia 27.02.2022 r.

Usługi Projektowe KAT-PROJEKT
Katarzyna Matyja-Rożek
Nowe Boryszewo 48/20
09-410 Płock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 195), po zapoznaniu się z projektem budowlanym złożonym przy piśmie z dnia 14.02.2022 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku,

**opiniuje pozytywnie bez zastrzeżeń projekt budowlany sieci wodociągowej
w miejscowości Boryszewo Nowe dz. nr ewid. 45/7, 45/4, 44/7, 44/19 i Boryszewo Stare
dz. nr ewid. 49/4, 49/6 gm. Radzanowo**

UZASADNIENIE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Boryszewo Nowe dz. 45/7, 45/4, 44/7, 44/19 i Boryszewo Stare dz. 49/4, 49/6, gm. Radzanowo.

Działki 45/7, 45/4, 44/7, 44/19 położone są w miejscowości Boryszewo Nowe, natomiast działki 49/4, 49/6 w miejscowości Boryszewo Stare, gmina Radzanowo. Dla powyższych działek brak jest planu miejscowego. Jest to częściowo teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Nowe Boryszewo) i tereny rolne – Boryszewo Stare.

Opracowaniu podlega budowa odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości 383,75m, na którym zlokalizowano dwa naziemne hydranty DN80.

Projektowany odcinek wodociągu będzie włączony w istniejący na dz. 49/6 wodociąg gminny Ø90mm w węźle 1 za pomocą trójnika kołnierзовego żeliwnego DN100/100 - zgodnie z częścią graficzną.

Projektowany odcinek wodociągu zostanie wykonany z rur PE 100 PN10 SDR17 o średnicy zewnętrznej 110mm i grubości ścianki 6,6mm.

Na odcinku sieci wodociągowej przewiduje się dwa hydranty naziemne DN80. Odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi hydrantami nie przekraczają 150m. Wydajność nominalna hydrantu DN80 zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,1 MPa powinna wynosić min. 10,0 l/s.

Wszystkie węzły na projektowanym odcinku wodociągu będą wykonane zgodnie z częścią graficzną.

Połączenia rur PE z armaturą kołnierзовą wykonane zostaną przy pomocy kołnierzy stalowych z zabezpieczeniem przesuwu lub tulei kołnierзовych PE do zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.

Integralną częścią niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości Boryszewo Nowe dz. nr ewid. 45/7, 45/4, 44/7, 44/19 i Boryszewo Stare dz. nr ewid. 49/4, 49/6 gm. Radzanowo, opatrzony pieczęcią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

Piotr Parjaszewski

Załączniki: 4 egz. projektu budowlanego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

STARSZY ASYSTENT

inż. Małgorzata Władowska

KIEROWNIK
SEKCJI ZAPOBIEGAWCZEGO
NADZORU SANITARNEGO

mgr inż. Grzegorz Bieńkowski
higienista-epidemiolog