

---

## **OPINIA GEOTECHNICZNA**

### **ustalająca geotechniczne warunki posadowienia dla przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radzanowo Dębiki**

**Podstawa prawna** – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Inwestor:

**Gmina Radzanowo**

**ul. Płocka 32**

**09 – 451 Radzanowo**

#### **Opis badań polowych**

Badania geotechniczne podłoża gruntowego oparto na podstawie 3 otworów badawczych.

#### **Charakterystyka warunków gruntowych**

Z przeprowadzonych badań podłoża gruntowego wynika, że podłoże gruntowe ma charakter warstwowy i poniżej warstwy gruntów rodzimych, organicznych, niespoistych nadaje się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych.

#### **Warunki wodne**

W trakcie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż poziom posadowienia projektowanych obiektów znajduje się trwale powyżej poziomu wody gruntowej.

#### **Rodzaj warunków gruntowych**

Podłoże gruntowe zakwalifikowano jako proste warunki gruntowe.

#### **Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego**

Z uwagi na poziom posadowienia dla obiektów przyjęto drugą kategorię geotechniczną.