



Wysokosprawny separator lamelowy ESL-Z 10/100

Q_{nom} : 10 dm³/s

Q_{max} : 100 dm³/s

Pojemność olejowa: 150 dm³

Pojemność części osadowej: 180 dm³



Wysokosprawny separator lamelowy, posiadający Deklarację Właściwości Użytkowych i oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodność z Krajową Ocena Techniczną.

Skuteczność usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2-NS >92%, dla 3-NS >92%, dla 4-NS >89%.

Możliwość zwiększenia zagłębienia przez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy.

Wypożyczenie wewnętrzne z PEHD.

Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w instalację alarmową.

Światło wlotu Ø625 mm.

Korpus urządzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych wykonywany zgodnie z aprobatą techniczną IK oraz normą PN-EN 1917.

- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN.

	USŁUGI PROJEKTOWE KAT-PROJEKT Katarzyna Matyja-Rożek Nowe Boryszewo 48/20, 09-410 Płock, tel. 501679290 kat_projekt@op.pl; NIP: 774 229 59 68, REGON: 146077050		
	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych, osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą w miejsc. Nowe Boryszewo, gm. Radzanowo		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	JEDN. EWID.:141910_2 RADZANOWO OBRĘB: 0002 BORYSZEWÓ NOWE, dz. nr 128/49, 128/35, 231 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI		
ADRES, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	GMINA RADZANOWO, UL. PŁOCKA 32, 09-541 RADZANOWO		
INWESTOR:	RYSUNEK: SEPARATOR		RYS NR 6
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI		STADIUM: PB/PZT
BR. SANITARNA	mgr inż. KATARZYNA MATYJA-RÓŻEK UPR. MAZ/0421/POOS/09		DATA: 02.2022 SKALA brak