



PPIS/ZNS/452/44/MW/2996/2023

Płock, dnia 17.04.2023 r.

Damian Józwiak
ul. Górna 40D/3
09-402 Płock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 338), po zapoznaniu się z projektem budowlanym złożonym przy piśmie z dnia 06.04.2023 r. (data wpływu do PSSE w Płocku 06.04.2023 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku,

opiniuje pozytywnie bez zastrzeżeń projekt budowlany budowy sieci wodociągowej na potrzeby zabudowy mieszkalnej w miejscowości Rogozino, dz. nr ewid. 32/1, 304/2, 34

UZASADNIENIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 32/1, 304/2, 34 obręb 0020 w miejscowości Rogozino.

Sieć wodociągowa będzie służyła jako system dystrybucji wody na cele socjalno-bytowe zabudowy mieszkalnej oraz jako źródło przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.

Działki nr 32/1 oraz 304/2 objęte inwestycją stanowią pola uprawne i są uzbrojone w sieć wodociągową, energetyczną. Na dz. nr 34 projektowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna, działka jest uzbrojona w sieć energetyczną.

Na przedmiotowych działkach projektuje się:

- budowę sieci wodociągowej Dz110 mm wraz z hydrantami nadziemnymi.

Na omawianym terenie zaprojektowano:

- Sieć wodociągową z rur PE HD SDR 17 PN10 Dz110 mm o łącznej długości 388 m.
- Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 – 3 szt.

Powierzchnia terenu pod realizację sieci:

- wykopy – 400 m²,
- długość sieci wodociągowej Dz110 mm – 388 m.
- hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 mm - 3 szt.

Projektowana sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE HD ø 110 mm PN 10 SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.

Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać świadectwa kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis i odnawiane raz w roku. Do zgrzewania należy stosować zgrzewarki automatyczne lub półautomatyczne z rejestratorem parametrów.

Nowoprojektowany rurociąg PE zostanie połączony z istniejącą siecią przy pomocy trójnika redukcyjnego PE 160/160/110 mm. Połączenie będzie wykonane za pomocą łącznika specjalnego systemu rurowo-rurowego z zabezpieczeniem przed przesunięciem.

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

Materiały mające kontakt z wodą pitną użyte do budowy wodociągu winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia.

Integralną częścią niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej na potrzeby zabudowy mieszkalnej w miejscowości Rogozino, dz. nr ewid. 32/1, 304/2, 34, opatrzony pieczęcią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku
KIEROWNIK
Sekcji Epidemiologii

mgr Milena Popis – Łyzińska

Załączniki: 5 egz. projektu budowlanego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

STARSZY ASYSTENT

inż. Małgorzata Włodowska

KIEROWNIK
SEKCJI ZADRIEGAWCZEGO
NADZORU SANITARNEGO

mgr inż. Grzegorz Bienkowski
hygienista, epidemiolog