


Data opracowania:
18.04.2023

Symbol projektu
PB-14-R

Egzemplarz nr 1 / 2 / 3 / *

Element projektu budowlanego: ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO		Branża: D.J. IS Instalacje Sanitarne	
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa sieci wodociągowej na potrzeby zabudowy mieszkalnej w miejscowości Rogozino			
Adres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego: Rogozino, gm. Radzanowo Kategoria obiektu – XXVI			
Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany: 141910_2.0020.32/1 141910_2.0020.304/2 141910_2.0020.34			
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: Gmina Radzanowo ul. Płocka 32 09-451 Radzanowo			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektant- /Instalacje Sanitarne/: mgr inż. Damian Jóźwiak		MAZ/0971/PBS/19 Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdzający - /Instalacje Sanitarne/: mgr inż. Daniel Gąbiński		MAZ/0344/POOS/14 Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

Zakres sporządzonego opracowania: cały projekt

Ilość stron w opracowaniu: 22

Spis treści

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3
2. Warunki techniczne do projektowania.	8
3. Opinia Wody Polskie	10
4. Protokół z narady koordynacyjnej	12
5. Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw p.poż.....	18
6. Uzgodnienie z sanepidem.....	19
7. Uzgodnienie z Urzędem Gminy w Radzanowie.	22

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociągowej na potrzeby zabudowy mieszkalnej w miejscowości Rogozino

Adres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego:

Rogozino, gm. Radzanowo

Kategoria obiektu – XXVI

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany:

141910_2.0020.32/1

141910_2.0020.304/2

141910_2.0020.34

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Damian Józwiak

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ/0971/PBS/19

1. Przedmiot i zakres opracowania

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z późn. zmianami).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót przy budowie sieci wodociągowej.

2. Zakres robót i kolejność realizacji

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci wodociągowej z hydrantami nadziemnymi. Są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, co nie wymaga trwałego wydzielania terenu.

Inwestycja obejmuje następujące obiekty:

- Sieć wodociągową z rur PE HD SDR 17 PN10 Dz110 mm o łącznej długości 388 m.
- Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 – 3 szt.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działki nr 32/1 oraz 304/2 objęte inwestycją stanowią pola uprawne i są uzbrojone w sieć wodociągową, energetyczną. Na dz. nr 34 projektowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna, działka jest uzbrojona w sieć energetyczną.

4. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowych działkach nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogłyby stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Ze względu na specyfikę prowadzonych robót nie stwarza ona szczególnie wysokiego ryzyka powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

- występowania działania substancji chemicznych,
- występowania promieniowania jonizującego,
- występowania w obrębie prowadzonych robót linii wysokiego napięcia,
- możliwości utonięcia pracownika,
- prowadzenia robót pod ziemią i w tunelach.

Jedynym potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników będzie prowadzenie prac montażowych na dnie wykopu. Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w normie PN-B/06050:1999 „Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania

ogólne" oraz PN-B/10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.

6. Instrukcja pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
2. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
3. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
4. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.
5. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
- 6.1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
- 6.2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w p.7 ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
- 6.3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
- 6.4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębinie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.
7. 1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o których mowa w §15 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

- robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
- 7.2. Poręcze balustrad, o których mowa w p.8 ust.1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
- 7.3. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w p.8 ust.1, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
- 7.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w p.8 ust.3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.
8. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
9. 1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
- 9.2 Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.
- 9.3. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.
- 9.4. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
10. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:
- 1) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu,
 - 2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,
 - 3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
11. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych, należy wykonywać obudowę wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.
12. 1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
- 12.2. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

- 12.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku są zabronione.
13. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
- 14.1. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym z jednoczesnym transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.
- 14.2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.
15. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
- 1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobkiem, materiałami i wyrobami jest przewidziane w doborze obudowy,
 - 2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
16. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
17. 1. W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.
- 17.2. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
- 1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m,
 - 2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.
18. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.
- 19.1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu większej co najmniej o 0,6 m od odległości od wykopu granicy klina naturalnego odłamu gruntu.
- 19.2. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
20. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.



URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
tel. 24 369 50 12 fax. 24 369-50-11
www.radzanowo.pl

RI.7012.9.1.2023

Radzanowo, dnia 27 marca 2023r.

P. Damian Józwiak
ul. Górna 40D m. 3
09-402 Płock

WARUNKI PROJEKTOWANIA/WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W związku z pismem z dnia 21.03.2023r. (data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Radzanowie: 21.03.2023r.), znak: ALP/01.03/2023 złożonym przez: P. Damiana Józwiaka, zam. ul. Górna 40D m. 3, 09-402 Płock, dotyczącym wydania warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowej na działkach nr ewid. **32/1, 304/2, 34** położonych w miejscowości **Rogozino**, obręb 0020 Rogozino, gmina Radzanowo, powiat płocki, województwo mazowieckie, Urząd Gminy w Radzanowie informuje, że sieć wodociągową należy projektować i wykonać według następujących warunków:

I. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA SIECI

1. Miejsce włączenia wody – istniejąca sieć wodociągowa **w160** zlokalizowana w **dz. nr ewidencyjny 32/1 w m. Rogozino**.
Sieć prowadzić w działkach nr ewid. **32/1, 304/2, 34**. **Na przedmiotowych działkach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dlatego też sieć wodociągowa należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w m.p.z.p.**
2. Sieć wodociągową należy wykonać z rur min. Ø110 PEHD. Nad rurociągiem z PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową koloru niebieskiego. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 ÷ 40cm nad grzbietem rurociągu.
3. Głębokość posadowienia sieci wodociągowej – dla strefy klimatycznej gm. Radzanowo wynosi min. 1,60 m p.p.t.
4. Wcinki należy dokonać za pomocą kształtek PE. Wcinke zakończyć zasuwą odcinającą kołnierzową z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina wyprowadzoną w żeliwnej obudowie, oznakowaną za pomocą tabliczki orientacyjnej.
5. Na rurociągu w normatywnych odległościach oraz na końcówce wodociągu zaprojektować hydranty nadziemne p.poż.
6. Zaprojektować oznakowanie armatury zgodnie z PN-86/B-09700.
7. Armatura, jak i materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać opinię Państwowego Zakładu Higieny, stwierdzającą, że nie pogarszają jakości wody, posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do stosowania, atesty i deklaracje zgodności odpowiadające Polskim Normom.
8. Projektowany odcinek sieci wodociągowej powinien posiadać wszelkie uzgodnienia branżowe oraz zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne projektowany odcinek sieci uzbrojenia terenu należy objąć naradą koordynacyjną.
O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Zgodnie art. 29 ust. 1, pkt 2c ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) budowa sieci wodociągowej wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351).
W/w zgłoszenia dokonuje się w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 52.
2. W wykonanej sieci wodociągowej należy wykonać próbę szczelności i skuteczną dezynfekcję potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.
3. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić w obecności osoby wyznaczonej przez Gminę Radzanowo do nadzorowania (Inspektor Nadzoru) prowadzonych robót.

4. Po wybudowaniu sieci należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dostarczyć do podmiotu prowadzącego eksploatację sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo.

Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Ustalone warunki techniczne nie rodzą na rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszają praw własności i uprawnień osób trzecich. W przypadku przejścia sieci wodociągowej po terenach osób trzecich należy uzyskać zgodę właściciela gruntu. W przypadku lokalizacji sieci w drodze należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy drogi.

Z up. Wójta

Małgorzata Sztendur
Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Maszenda, tel. (24) 369-50-12

WA.ZZI.7.0147.58.2023.PG

Damian Jóźwiak
ul. Górna 40D/3
09-402 Płock

W odpowiedzi na wniosek z 21 marca 2023 r. na podstawie art. 196 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie [...] (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) informuję, że działki nr 32/1 i 304/2 obręb Rogozino, gm. Radzanowo zostały zmeliorowane w ramach zadania „Rogozino V wyc. II” wykonanego w 1971 r. W załączeniu przesyłam kopie fragmentów map melioracyjnych w skali 1:5000 oraz 1:2000 dla przedmiotowego obszaru.

Urządzenia melioracyjne projektowane były celem poprawy stosunków powietrzno-wodnych i nie są przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowę. Urządzenia nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego należy dokonać sprawdzenia w terenie ich usytuowania poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo Wodne. Podczas wykonywania ewentualnych prac budowlanych należy zadbać o to, by nie uszkodzić istniejących rurociągów drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej należy:

- Zgodnie z art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 Prawa wodnego na przebudowę/likwidację urządzeń melioracji wodnych uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
- Prace polegające na przebudowie/likwidacji urządzeń melioracji wodnych prowadzić pod nadzorem właściwej Spółki Wodnej.
- Przedmiotowy obszar wyłączyć z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.
- Ewentualne naprawy sieci wykonać stosując rury wodociągowe PVC o odpowiedniej wytrzymałości i średnicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenażu, miejsca łączenia odpowiednio uszczelnić, grunt rodzimy i podsypkę zageścić.
- Koszty przebudowy/likwidacji urządzeń melioracji wodnych, a także odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek przerwania drenażu w stosunku do osób trzecich ponosi Inwestor.
- Właściciel urządzenia melioracji wodnych zgłasza do Wód Polskich powstałą zmianę danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia.

Na podstawie art. 196 ust. 7 Prawa wodnego oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 listopada

2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku za wyszukanie informacji i skanowanie dokumentów została naliczona opłata, która zgodnie z przedłożonym potwierdzeniem wykonania przelewu została uiszczona.


DYREKTOR
Piotr Feliniak

Załączniki:

1. Kopie fragmentów map melioracyjnych w skali 1:5000 i 1:2000

Otrzymują:

1. Adresat (e-mail: damian12.1986@o2.pl)
2. a/a

Sporządził:

Przemysław Grudziński

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY,
KTÓREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.warszawa@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Warszawie”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia).
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
- 5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Damian Józwiak
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
Nr ewid. upr. MAZ/0971/PBS/19

Znak sprawy: GGN-III.6630.136.2023

PŁOCK ,

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu

Wnioskodawca: Damian Jóźwiak

09-402 Płock

Górna 40D m.3

Inwestor: Gmina Radzanowo

09-451 RADZANOWO

Płocka 32

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Kierownik ODGiK

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
102	20	32/1	RADZANOWO	ROGOZINO
102	20	304/2	RADZANOWO	ROGOZINO
102	20	34	RADZANOWO	ROGOZINO

Opis przedmiotu narady:

1 sieć wodociągowa

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Jałkowski Sławomir ARMSA ZUD	Sławomir Jałkowski 2023-03-29 13:44:42	brak uwag
2	Łakomy Marek ZUD PETROTEL	Marek Łakomy 2023-03-30 10:24:53	brak uwag
3	ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku		From: Jaworski Marcin <Marcin.Jaworski@energa-operator.pl> Sent: Friday, March 31, 2023 10:44 AM To: Narada Koordynacyjna SP Płock <naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl> Subject: 6630.136.2023 Witam

		1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych" obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA 2. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego - kable nN 3. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - Dział Zarządzania Eksploatacją Płock. Pozdrawiam Marcin Jaworski Inżynier Wiodący ds. Dokumentacji Energetycznej Rejon Dystrybucji Płock Dział Dokumentacji Energetycznej T +48 24 368 82 09 UWAGA: Nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej na marcin.jaworski@energa-operator.pl. Proszę o zaktualizowanie danych. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock www.energa-operator.pl
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.	From: Gajewski Bogusław <boguslaw.gajewski@psgaz.pl> Sent: Monday, April 3, 2023 7:49 AM To: Narada Koordynacyjna SP Płock <naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl> Subject: RE: Narada Koordynacyjna 6.04.2023 Dzień dobry, 1. Uzgadniam pozytywnie sprawę nr. 136/2023. Z poważaniem Bogusław Gajewski Mistrz sieci i instalacji gazowych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Płocku Tel. 24 266 44 42 , 22 4443732 kom. 608-061-047 IP 4734 e-mail: boguslaw.gajewski@psgaz.pl adres korespondencyjny: ul. Łukasiewicza 19, 09-400 Płock

5	EXATEL S.A.	załącznik
6	PERN S.A.	From: Kwiatkowski Konrad <Konrad.Kwiatkowski@pern.pl> Sent: Tuesday, April 4, 2023 10:01 AM To: naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl Subject: Narada koordynacyjna GGN-III.6630.126.2023 z 29.03.2023r PERN S.A. Dzień dobry, w nawiązaniu do zawiadomienia nr GGN-III.6630.126.2023 z 29.03.2023r. dotyczącego planów sytuacyjnych spraw: 9 GGN-III.6630-136/2023 sieć wodociągowa RADZANOWO ROGOZINO informujemy, że w przedłożonych lokalizacjach nie zgłaszamy uwag. Pozdrawiam Konrad Kwiatkowski Specjalista Zespół Administracji Nieruchomościami kom. +48 514 879 618 e- mail: konrad.kwiatkowski@pern.pl PERN S.A. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock www.pern.pl
7	PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Płocku Oddział Płock	From: Nadzór Wodny Płock (RZGW Warszawa) <nw-plock@wody.gov.pl> Sent: Tuesday, April 4, 2023 11:41 AM To: Narada Koordynacyjna SP Płock <naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl> Subject: ODP: Narada Koordynacyjna 6.04.2023 Dzień dobry. Przesyłam opinie do tematów narady koordynacyjnej w dniu 06.04.2023r.: 9 GGN-III.6630-136/2023 sieć wodociągowa RADZANOWO ROGOZINO - teren częściowo zmeliorowany, uzgodnić lokalizację inwestycji w Zarządzie Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek Z poważaniem Urszula Cendlewska Kierownik Nadzoru Wodnego w Płocku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Płocku

			ul. 1 Maja 7c 09-402 Płock tel. +48 665 959 198 Email: nw-plock@wody.gov.pl Nadzór Wodny w Płocku wody.gov.pl NIP: 5272825616 REGON: 368302575
8	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku		From: Kalina Niemirowska <kalina.niemirowska@zdpplock.pl> Sent: Thursday, April 6, 2023 8:31 AM To: 'Narada Koordynacyjna SP Płock' <naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl> Subject: RE: Narada Koordynacyjna 6.04.2023 Dzień dobry, GGN-III.6630-126/2023 – uzgodnić z ZDP Do pozostałych nie wnosimy uwag. Pozdrawiam, Kalina Niemirowska Inspektor Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul. Bielska 57a, 09-400 Płock tel. 24 267 68 42
9	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Piotr Wąsik Elektronicznie podpisany przez Piotr Wąsik Data: 2023.04.06 12:23:38 +02'00'	Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

- 1 Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Architektury i Budownictwa
- 2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 3 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Płock
- 4 Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 5 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Region Południe
- 6 Orange Polska S.A.
- 7 Urząd Gminy w Radzanowie

8 Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku

9 GAZ-SYSTEM
