

WA.ZPU.7.524.4.2023.MG

Damian Jóźwiak
ul. Górna 40 D m. 3
09-402 Płock

Dotyczy: opinii o urządzeniach melioracji wodnych w związku z budową sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 47, 33/2, 32, 28 w m. Kostrogaj, gm. Radzanowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.01.2023 r. (data wpływu 23.01.2023 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku informuje, że działki nr 33/2, 32, 28 w m. Kostrogaj, gm. Radzanowo figurują w ewidencji melioracji wodnych prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625). Przedmiotowe działki znajdują się na terenie zmeliorowanym w ramach zadania inwestycyjnego „Kostrogaj” w 1997 roku. Urządzenia melioracyjne projektowane były celem poprawy stosunków powietrzno-wodnych i nie są przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowę. Urządzenia nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego należy dokonać sprawdzenia w terenie usytuowania rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Przy projektowaniu, wykonywaniu planowanej inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo wodne. Podczas wykonywania ewentualnych prac budowlanych należy zadbać o to, by nie uszkodzić istniejących rurociągów drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej należy:

- Zgodnie z art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2625) na przebudowę/likwidację urządzeń melioracji wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
- Koszty przebudowy/likwidacji urządzeń melioracji wodnych a także odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek przerwania drenażu w stosunku do osób trzecich ponosi Inwestor.
- Prace polegające na przebudowie/likwidacji urządzeń melioracji wodnych należy prowadzić pod nadzorem właściwej Spółki Wodnej.
- Przedmiotowy obszar wyłączyć z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.
- Właściciel urządzenia melioracji wodnych zgłasza do Wód Polskich powstałą zmianę danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia.
- Ewentualne naprawy sieci należy wykonać stosując rury wodociągowe PVC o odpowiedniej wytrzymałości i średnicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenażu, miejsca łączenia odpowiednio uszczelnić, grunt rodzimy i podsypkę zagęścić.

Otrzymują:

1. Adresat / za potwierdzeniem odbioru /
2. a/a

Do wiadomości:

1. PGW WP Nadzór Wodny w Sierpcu



DYREKTOR
Piotr Feliniak



URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

Tel. : 24 369 50 12; www.radzanowo.pl

RI.7012.6.1.2023

Radzanowo, dnia 10 lutego 2023r.

P. Damian Józwiak
ul. Górna 40D m. 3
09-402 Płock
działający w imieniu
Gminy Radzanowo

WARUNKI PROJEKTOWANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W związku z wnioskiem z dnia 18.01.2023r. złożonym przez: P. Damiana Józwiaka, zam. ul. Górna 40 m. 3, 09-402 Płock, działającego w imieniu Gminy Radzanowo dotyczącym wydania warunków technicznych projektowania sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. **47, 33/2, 32, 28 obręb 0014 Kostrogaj**, gmina Radzanowo, powiat płocki, województwo mazowieckie umożliwiające odprowadzenie wód deszczowych z drogi gminnej w związku z realizacją dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Kostrogaj, Urząd Gminy w Radzanowie informuje, że ww. sieć należy projektować i wykonać według następujących warunków:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

1. Sieć kanalizacji deszczowej należy prowadzić w dz. nr ewid. **47, 33/2, 32, 28** obręb 0014 Kostrogaj.
2. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektować do znajdującego się na dz. nr ewid. **28** przepustu drogowego, z którego wody deszczowe i opadowe odprowadzane są do rowu.
3. Przed zrzutem wód opadowych należy przewidzieć montaż na sieci kanalizacyjnej urządzeń podczyszczających (np. separator, osadnik).
4. Do budowy sieci kanalizacji deszczowej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność, np. rury kanalizacyjne typu PVC-U klasy S min. Ø250. Odcinki od wpustów do studni wykonać np. rurą typu PVC-U min. Ø200.
5. Na kanalizacji deszczowej przewidzieć montaż studni rewizyjnych betonowych lub żelbetowych Ø1200 zakończonych zwężkami.
6. Włazy studni przystosować do obciążenia ruchem kołowym.
7. Włączenie projektowanych wpustów wykonać poprzez projektowane na kanale studnie. Wpusty uliczne należy projektować z osadnikiem głębokości min. 0,5m
8. W granicach działek drogowych należy zaprojektować przykanaliki średnicy min. Ø160 umożliwiające odprowadzenie wód deszczowych i opadowych z terenów przyległych do działki drogowej. Włączenie przykanalika do sieci należy wykonać poprzez studnie rewizyjne Ø1200 lub poprzez trójnik.
9. Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do stosowania, atesty i deklaracje zgodności odpowiadające Polskim Normom.
10. Na trasie przebiegu sieci zabrania się lokalizować obiekty stałe i tymczasowe oraz dokonywać nasadzeń drzew i krzewów.
11. Istniejące skrzynki zasuw wodociągowych, domowych, hydrantów należy wynieść do nowoprojektowanej niwelety przebudowywanej drogi.
12. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią wodociągową i przyłączami wodociągowymi należy zachować normatywne odległości.
13. W przypadku lokalizacji odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym przed wykonaniem dokumentacji projektowej i prac budowlanych należy uzyskać zezwolenia zarządców dróg na umieszczenie w pasie drogowym odcinka sieci oraz uzyskać zgody do dysponowania gruntem na cele budowlane od właścicieli działek.
14. Po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej wykonać inspekcję kamerą TV i dostarczyć ją do podmiotu prowadzącego eksploatację sieci na terenie Gm. Radzanowo.
15. Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej powinien posiadać wszelkie uzgodnienia branżowe oraz zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne projektowany odcinek sieci uzbrojenia terenu należy objąć naradą koordynacyjną.



URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
tel. 24 369 50 12 fax. 24 369-50-11
www.radzanowo.pl

RI.7012.6.1.2023


Radzanowo, 08 marca 2023r.

P. Damian Józwiak
ul. Górna 40D m. 3
09-402 Płock

Uzgodnienie dokumentacji

Dotyczy: pisma nr ALP/01.09/2022 z dnia 28.02.2023r. (symbol projektu: PB-12-R)

W związku z przedłożoną w Urzędzie Gminy w Radzanowie w dniu 28.02.2023r przez P. Damiana Józwiaka, zam. ul. Górna 40D m. 3, 09-402 Płock, dokumentacją projektową dotyczącą budowy sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w miejscowości Kostrogaj (zlokalizowanej na dz. nr ewid. 47, 33/2, 32, 28), gm. Radzanowo, celem uzgodnienia lokalizacji przedmiotowej inwestycji - Urząd Gminy w Radzanowie informuje, że uzgadnia przedłożoną dokumentację projektową.

Z up. Wójta

Małgorzata Sztendur
Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Maszenda, tel. (24) 369-50-12



Włocławek, 10 lipca 2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**
WA.ZUZ.7.4210.121.2023.WS

Decyzja ostateczna

2023 -07- 11

DYREKTOR

Piotr Faliński

DECYZJA

Na podstawie art.: 16 pkt.65, 35 ust.3 pkt.7, 389 pkt.1 i 6, 393 ust.4, 397 ust.3 pkt.2, 398 ust.3 i 4, 400 ust.1 i 6 oraz 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz.U. z 2022 r. poz.2625 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1311) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Radzanowo reprezentowanej przez Damiana Jóźwiaka, z dnia 12.04.2023 r., uzupełnionego i skorygowanego pismem z dnia 02.06.2023 r.

orzekam

I. Wydać dla Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo, pozwolenie wodnoprawne:

1. **na wykonanie urządzeń wodnych** tj. wylotu kanalizacji deszczowej w postaci studni betonowej DN1500 mm, o rzędnej dna 106.97 m n.p.m., zabudowanej na istniejącym przepuszczniku drogowym Ø 600 mm, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 28 Obręb 0014 Kostrogaj, gmina Radzanowo (współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X 5826921.54, Y 7414142.23);
2. **na usługę wodną** obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kostrogaj (droga bez nazwy) od 0+000 do 0+376, zlokalizowanej na działkach nr: 47, 33/2 obręb 0014 Kostrogaj oraz z powierzchni dachów budynków zlokalizowanych wzdłuż tej drogi (dz. nr ew.: 46/1, 45/1, 43, 42, 41, 40, 39/4, 55/1, 54/3, 54/2, 53, 52, 51, 50/2, 49, 48, 33/6, 33/4 obręb 0014 Kostrogaj):
 - a) poprzez wylot, o którym mowa w pkt.1.1 do rowu na działce nr 31 - Obręb 0014 Kostrogaj, gmina Radzanowo, po ich oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnym zintegrowanym z osadnikiem;
 - b) w ilości:
$$Q_{\max} = 0,010 \text{ m}^3/\text{s}$$
$$Q_{\text{śrr}} = 2464 \text{ m}^3/\text{r}$$
 - c) o zawartości:
 - zawiesiny ogólne do 100 mg/dm³
 - węglowodory ropopochodne do 15 mg/dm³
 - d) powierzchnia zlewni odwadnianej:
 - rzeczywista: 0,600 ha
 - zredukowana: 0,448 ha.

II. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną zostaje wydane na czas oznaczony do 30 czerwca 2053 r. pod następującymi warunkami:

1. prowadzenia robót związanych z wykonaniem urządzeń wodnych w sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie;

2. w systemie kanalizacyjnym przed urządzeniami oczyszczającymi regulatora przepływu ograniczającego ilość odprowadzanych wód opadowych do odbiornika do $10 \text{ dm}^3/\text{s}$;
 3. utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych;
 4. wykonywania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i odnotowywania ich wyników w zeszycie eksploatacji;
 5. utrzymywania i konserwacji odbiornika - rowu na działce nr 31 obręb Kostrogaj na odcinku 5m poniżej przepustu drogowego (tj. w zasięgu zamierzonego korzystania z wód) - w uzgodnieniu z jego właścicielem;
 6. zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem, o ile zaistnieją takie okoliczności.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 12.04.2023 r. Damian Jóźwiak wystąpił z wnioskiem o wydanie dla Gminy Radzanowo pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 28 obręb Kostrogaj (wylot do rowu) oraz na usługę wodną dotyczącą odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kostrogaj (droga bez nazwy) od 0+000 do 0+376, zlokalizowanej na działkach nr: 47, 33/2 obręb 0014 Kostrogaj oraz z powierzchni dachów budynków zlokalizowanych wzdłuż tej drogi (dz. nr ew.: 46/1, 45/1, 43, 42, 41, 40, 39/4, 55/1, 54/3, 54/2, 53, 52, 51, 50/2, 49, 48, 33/6, 33/4 obręb 0014 Kostrogaj). Do wniosku dołączono m.in. operat wodnoprawny opracowany w lutym 2023 r. Pismem z dnia 02.06.2023 r. uzupełniono wniosek pod względem formalnym i przedłożono skorygowany operat wodnoprawny.

Jak wynika ze zgromadzonej w postępowaniu dokumentacji wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kostrogaj oraz z powierzchni dachów budynków zlokalizowanych wzdłuż tej drogi będą wprowadzane poprzez system kanalizacji deszczowej do rowu na działce nr 31 Kostrogaj. Jak wykazano w obliczeniach zawartych w operacie wprowadzanie wód opadowych do rowu nie powinno powodować negatywnego oddziaływania na grunty przyległe do tego rowu. Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnym o $Q_{\text{nom}} = 10 \text{ dm}^3/\text{s}$ zintegrowanym z osadnikiem o pojemności części osadowej 1220 dm^3 . Ponadto na kolektorze kanalizacji deszczowej przewiduje się zainstalowanie regulatora przepływu ograniczającego odpływ wód opadowych do odbiornika do $10 \text{ dm}^3/\text{s}$.

Dla przedsięwzięcia została wydana przez Wójta Gminy Radzanowo Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2023 z dnia 04.04.2023 r., znak: RB.6733.2.2023.NK. Inwestycja realizowana będzie na terenie jednolitych części wód powierzchniowych Nr RW20001027529 „Brzeźnica” oraz na terenie jednolitej części wód podziemnych Nr PLGW200048.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ wypełnił zobowiązania wynikające z art.400 ust.7 ustawy Prawo wodne, podając informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości. O sprawie powiadomione zostały także strony w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W terminach przewidzianych tymi pismami nikt nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedmiotu postępowania.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz materiału zebranego w postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Zamierzone korzystanie z wód nie narusza ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2023, wydanej przez Wójta Gminy Radzanowo, a także ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ustawy Prawo wodne, w szczególności:

1. ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300);
2. ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2022 r. poz. 2739);
3. ustaleń z Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r. poz.1615);
4. wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Szczegółowe warunki pozwolenia, określono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, mając na względzie zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń wodnych oraz ochrony gruntu przed zanieczyszczeniem. Termin obowiązywania pozwolenia na usługę wodną ustalono na okres nie dłuższy niż 30 lat, zgodnie z art.400 ust.1 ustawy Prawo wodne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli nie rozpoczęto wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne (art.414 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo wodne).




DYREKTOR
Piotr Feliniak

Za zgodność z oryginałem

Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Radzanowo – przez pełnomocnika: Damian Jóźwiak
2. Maria Żeromska Tomczyk
3. a/a (3 egz.)


mgr inż. Damian Jóźwiak
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
Nr ewid. upr. MAZ/0971/PBS/19

Na podstawie art.398 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz.U. z 2022 r. poz.2625 ze zmianami) pobrano opłatę w wysokości 500, zł (słownie: pięćset złotych 00/100).