



URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
tel. 24 369 50 12 fax. 24 369-50-11
www.radzanowo.pl

RI.7012.9.2.2022

Radzanowo, dnia 14 października 2022r.

P. Damian Józwiak
ul. Górna 40D m. 3
09-402 Płock

WARUNKI PROJEKTOWANIA/WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W związku z pismem z dnia 26.09.2022r. (data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Radzanowie: 27.09.2022r.), znak: ALP/01.09/2022 złożonym przez: P. Damiana Józwiaka, zam. ul. Górna 40D m. 3, 09-402 Płock, dotyczącym wydania warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowej na działkach nr ewid. **15/41, 15/42, 15/50** położonych w miejscowości **Nowe Boryszewo**, obręb 0002 Boryszewo Nowe, gmina Radzanowo, powiat płocki, województwo mazowieckie, Urząd Gminy w Radzanowie informuje, że sieć wodociągową należy projektować i wykonać według następujących warunków:

I. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA SIECI

1. Miejsce włączenia wody – istniejąca sieć wodociągowa **w110** zlokalizowana w **dz. nr ewidencyjny 15/41 oraz 15/42 w m. Nowe Boryszewo**.
Sieć prowadzić w działkach nr ewid., 15/41, 15/42, 15/50.
2. Sieć wodociągową należy wykonać z rur min. Ø63 PEHD. Nad rurociągiem z PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową koloru niebieskiego. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 ÷ 40cm nad grzbietem rurociągu.
3. Głębokość posadowienia sieci wodociągowej – dla strefy klimatycznej gm. Radzanowo wynosi min. 1,60 m p.p.t.
4. Wcinki należy dokonać za pomocą kształtek PE. Wcinkę zakończyć zasuwą odcinającą kołnierzową z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina wyprowadzoną w żeliwnej obudowie, oznakowaną za pomocą tabliczki orientacyjnej.
5. Na rurociągu w normatywnych odległościach oraz na końcówce wodociągu zaprojektować hydranty nadziemne p.poż.
6. Zaprojektować oznakowanie armatury zgodnie z PN-86/B-09700.
7. Armatura, jak i materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać opinię Państwowego Zakładu Higieny, stwierdzającą, że nie pogarszają jakości wody, posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do stosowania, atesty i deklaracje zgodności odpowiadające Polskim Normom.
8. Projektowany odcinek sieci wodociągowej powinien posiadać wszelkie uzgodnienia branżowe oraz zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne projektowany odcinek sieci uzbrojenia terenu należy objąć naradą koordynacyjną.
O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Zgodnie art. 29 ust. 1, pkt 2c ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) budowa sieci wodociągowej wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351).
W/w zgłoszenia dokonuje się w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 52.
2. W wykonanej sieci wodociągowej należy wykonać próbę szczelności i skuteczną dezynfekcję potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.
3. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić w obecności osoby wyznaczonej przez Gminę Radzanowo do nadzorowania (Inspektor Nadzoru) prowadzonych robót.

4. Po wybudowaniu sieci należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dostarczyć do podmiotu prowadzącego eksploatację sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo.

Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Ustalone warunki techniczne nie rodzą na rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszają praw własności i uprawnień osób trzecich. W przypadku przejścia sieci wodociągowej po terenach osób trzecich należy uzyskać zgodę właściciela gruntu. W przypadku lokalizacji sieci w drodze należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy drogi.

WÓJT
Piotr Jakubowski

Otrzymują:

- ① Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Maszenda, tel. (24) 369-50-12

Radzanowo, dnia 15 listopada 2022r.

RB.7230.201.2022

Pełnomocnik: P. Damian Józwiak
ul. Górna 40D m 3
09-402 Płock
Reprezentujący:
Gminę Radzanowo
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wyrażenia zgody na budowę sieci wodociągowej, Wójt Gminy Radzanowo wyraża zgodę na budowę ww. sieci na działkach o nr ewid. 15/41, 15/42, 15/50 położonych w miejscowości Nowe Boryszewo, gmina Radzanowo. Zgoda dotyczy obszaru w zakresie pasa drogowego dróg gminnych wewnętrznych.

Równocześnie przyznaje się prawo do dysponowania ww. nieruchomością na cele budowlane niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru budowy.

Z urz. Wójta
Marcin Tuzzkowski
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Ewa Wiejas - Nowacka