



PPIS/ZNS/452/130/EJ/7037/2022

Płock, dnia 08.11.2022r

Damian Józwiak
ul. Górna 40D/3
09-412 Płock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 195 ze zm.), po zapoznaniu się z projektem budowlanym złożonym przy piśmie z dnia 24.10.2022r. (data wpływu do PSSE w Płocku 24.10.2022r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, opiniuje **pozytywnie bez zastrzeżeń** projekt budowlany sieci wodociągowej na dz. nr 15/41, 15/42, 15/50 obręb 002 dla planowanej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Nowe Boryszewo.

UZASADNIENIE

Inwestor wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej na dz. nr 15/41, 15/42, 15/50 obręb 002 dla planowanej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Nowe Boryszewo. Na omawianym terenie projektuje się:

- Budowę sieci wodociągowej z rur PE HD $\varnothing$ 110 mm oraz $\varnothing$ 63 mm PN 10 SDR 17
- Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 – 2 szt.

Projektowany odcinek sieci wodociągowej wykonany zostanie z rur PE HD $\varnothing$ 110 mm oraz $\varnothing$ 63 mm PN 10 SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Nowoprojektowany rurociąg PE połączony zostanie z istniejącą siecią przy pomocy trójnika PE 100/100 mm. Połączenie wykonane zostanie za pomocą łącznika specjalnego systemu rurowo-rurowego. W celu zapewnienia dostępu do wody na cele p. poż. a także do okresowego przepłukiwania sieć uzbrojono w dwa hydranty nadziemne DN80. Przed hydrantami zaprojektowano zasuwę odcinającą żeliwną DN80, na rurociągu DN63mm zamontowana zostanie zasuwa DN50.

Integralną częścią niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany sieci wodociągowej na dz. nr 15/41, 15/42, 15/50 obręb 002 dla planowanej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Nowe Boryszewo, na którym znajduje się klauzula zatwierdzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Załączniki: 1 egz. Projektu budowlanego

Otrzymuje:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku

Justyna Siatkowska

KIEROWNIK
SEKCJI ZAPOBIEGAJĄCEJ
NADZORU SANITARNEGO
mgr inż. Grzegorz Bienkowski
inżynier epidemiolog