

PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
e-mail: pern@pern.pl
tel.: +48 (24) 266 23 00
tel.: +48 (24) 266 23 03
www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 2 listopada 2022 roku

Nasz znak: **ENA.5117.001112.2022**

Wasz znak: **ALP/03.10/2022**

Gmina Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Adres do korespondencji:
Damian Jóźwiak
ul. Górna 40 D m.3
09-402 Płock

Dotyczy: uzgodnienia budowy sieci wodociągowej w miejscu skrzyżowania z infrastrukturą naftową PERN S.A., dz. 15/42, obr. Nowe Boryszewo, gm. Radzanowo.

W odpowiedzi na pismo znak jw. informujemy, że powyższy projekt uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków, które należy spełnić na etapie wykonawstwa:

1. Projektowany wodociąg w miejscu skrzyżowania z infrastrukturą PERN S.A. należy zabezpieczyć w rurze ochronnej, której końce należy wyprowadzić min. 2 m poza oś rurociągu naftowego DN 250.
2. Odległość pionowa w świetle między rurą ochronną na projektowanym wodociągu, a rurociągiem naftowym nie może być mniejsza niż 0,50 m.
3. Należy zachować odległość pionową w świetle wynoszącą min. 0,30 m między rurą wodociągową, a linią światłowodową PERN.
4. Przed przystąpieniem do robót ustalić w obecności przedstawiciela PERN S.A. (dane poniżej) głębokość ułożenia infrastruktury PERN S.A. poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
5. Roboty w strefie bezpieczeństwa rurociągu naftowego wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb eksploatacyjnych PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Działu Centralnego – Pan Seweryn Stadnicki tel. 508 150 088.
6. Podczas wykonywania przewiertu sterowanego, komorę startową oraz komorę odbiorczą należy zlokalizować poza strefą bezpieczeństwa rurociągu naftowego, tj. min. 6 m od osi rurociągu.
7. Termin rozpoczęcia prac uzgodnić telefonicznie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót (dane powyżej).
8. Poszczególne etapy realizacji robót, w tym wejście w teren oraz zakończenie robót (z potwierdzeniem zgodności ich wykonania z niniejszymi ustaleniami) udokumentować w notatkach służbowych.

verte

Zarząd Spółki

Paweł Stanczyk Rafał Miland Mateusz Radecki Krzysztof Rogala Damian Wiczciorok Zdzisław Kaper
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Strodmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 235 977 500,00



9. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla miejsc kolizji dostarczyć do PERN S.A. (PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock lub na adres email: pern@pern.pl).

Ponadto informujemy, że prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów naftowych niezgodnie z ww. warunkami może być przyczyną awarii stwarzającej zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz skażenie środowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Zespół Administracji Nieruchomościami - tel. 519 015 042.

Paweł Zajc;
PERN S.A;
DYREKTOR

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Zajc; PERN
S.A; DYREKTOR
Data: 2022.11.07
08:28:44 +01'00'

Załączniki:

- Projekt zagospodarowania terenu.
- Profil podłużny sieci wodociągowej.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. IUS.
3. ERC.
4. ENA a/a PP.