



SKIC LOKALIZACYJNY
skala 1 : 25 000

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych
15.09.2023

mgr inż. Damian Józwiak
Upewnienie budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. upr. MAZ/0971/PBS/19

- LEGENDA:**
- granice pasa drogi wojewódzkiej
 - granice działek/obszar oddziaływania obiektu
 - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm
 - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PERC Dz 90 mm
 - projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV Dz 160 mm
 - projektowana studnia rewizyjna DN1200, 1000
 - PS ○ projektowana przepompownia ścieków sanitarnych
 - ××× projektowana kanalizacja nieprzewidziana do realizacji
 - projektowana rura ostonowa
 - projektowane ogrodzenie pompowni
 - kanalizacja sanitarna w pasie drogi wojewódzkiej (nie wchodzi w zakres wniosku zgłoszenia budowy)

- UWAGI:**
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowaniami przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
 - Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
 - Zaistnienie niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
 - Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegóły połączeń należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 - Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

Schemat łączenia arkuszy

Arkusz 1
Arkusz 2
Arkusz 3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH				
Nr ewidencyjny zgłoszenia pracy geodezyjnej			GON-III-6640.2114.2023	
Miejscowość	identyfikator		Stróżewko	
	nazwa		141910_2	
Obręb ewidencyjny	identyfikator		0003	
	nazwa		Boryszewo Stare i Stróżewko	
Skala mapy		1 : 500		
Arkusz mapy		mapa numeryczna		
Nazwa układu współrzędnych		przeglądanych płaszczyzn	2000	
		wysokości	Amsterdamski PL-EVRF2007-WN	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji				
Oznaczenie i informacja o skutkach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji				
nie dotyczy				
Oznaczenie konturu użytku gruntowego, który nie jest uwzględniony w bazie danych ewidencyjnych i bazydanych				
brak				
Pracownia Usług Geodezyjnych * AZIMUT Maciej Węzłowski 09-400 Płock, ul. Bielecka 1 tel./fax 264 75 64 NP 774-261-81-18				
GOSPEL PRACOWNIA ul. Młodych Buntowników opr. geodezyjna 2023 Płock 04-02-02-03				
Pozwala się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadectwa.				
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny		STAROSTA PŁOCKI		
Numer sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji		GON-III.6640.2114.2023_1		
Data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji		28.06.2023		
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac		GOSPEL PRACOWNIA ul. Młodych Buntowników opr. geodezyjna 2023		
Projektant:		Uprawnienia nr:		Podpis:
mgr inż. Damian Józwiak		MAZ/0971/PBS/19		
Sprawdzający:		Uprawnienia nr:		Podpis:
mgr inż. Daniel Gąbiski		MAZ/0344/POOS/14		
Inwestor:		Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo		
Adres inwestycji:		Boryszewo Stare, Stróżewko, dz. nr ewid. 107/4, 28/21, 28/32, 30/10, 29/4, 30/7, 30/3, 29/22, 31/2, 32/12 obręb 0003		
Faza projektu:		PROJEKT BUDOWALNY		
Nazwa inwestycji:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami w m. Boryszewo Stare i Stróżewko.		
Nazwa rysunku:		Projekt Zagospodarowania Terenu – arkusz 2		
Data:	Skala:	Nr opracowania	Nr rys	Nr strony
15.09.2023	1:500	PB-15-R	Rys. 02	Str. 17