




Szerokość wykopu – B:

1.0m – dla rurociągów o średnicach do DN100
1.1m – dla rurociągów o średnicach do DN150

UWAGI:

1. Podsypkę, obsypkę i zasypkę wykonać z piasku. Warstwy te należy zagęszczać ostrożnie ręcznie przy użyciu lekkich urządzeń zagęszczających.
2. Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwami 10–30 cm.
3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić:
 podsypka $Is = 0,97$
 obsypka $Is = 0,97$
 zasypka $Is = 0,97$
 zasypka gruntem rodzimym
 $Is=1,0$ w pasie drogowym,
 $Is=0,97$ w terenach zielonych
4. Wykopy prowadzić jako wąskoprzestrzenne, umocnione
5. Zagęszczenie zasypki wykonać z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.

UWAGA:

1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
2. Rzędna włączenia skorygować w trakcie realizacji na budowie.
3. Nie należy odmierzania wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta.
4. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

Projektant:		Uprawnienia nr:		Podpis:
mgr inż. Damian Józwiak		MAZ/0971/PBS/19		
		Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Sprawdzający:		Uprawnienia nr:		Podpis:
mgr inż. Daniel Gąbiński		MAZ/0344/POOS/14		
		Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Inwestor:		Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09–451 Radzanowo		
Adres inwestycji:		Stróżewko, dz. nr ewid. 32/12, 32/9, 33 obręb 0003		
Faza projektu:		PROJEKT TECHNICZNY		
Nazwa inwestycji:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłęczami w m. Stróżewko.		
Nazwa rysunku:		Schemat wykopu		
Data:	Skala:	Nr opracowania	Nr rys	Nr strony
25.10.2023	—	PB–17–R	Rys. 04	Str. 19