

Znak sprawy: **GGN-III.6630.384.2023****PŁOCK , 2023-10-19****PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2023-10-19**

Wnioskodawca: Damian Jóźwiak

09-402 Płock

Górna 40D m.3

Inwestor: Gmina Radzanowo

09-451 RADZANOWO

Płocka 32

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Kierownik ODGiK

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
102	3	32/9	RADZANOWO	BORYSZEWO STARE I STRÓŻEWKO
102	3	33	RADZANOWO	BORYSZEWO STARE I STRÓŻEWKO

Opis przedmiotu narady:

- 1 sieć kanalizacyjna
- 2 przyłącze kanalizacyjne

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku		From: Katarzyna Zawadzka <katarzyna.zawadzka@zdpplock.pl> Sent: Wednesday, October 11, 2023 3:13 PM To: naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl Subject: Narada koordynacyjna 19.10.2023 BRAK UWAG DO SPRAW NA NARADZIE W DNIU 19.10.2023 Pozdrawiam Katarzyna Zawadzka Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul. Bielska 57a, 09-400 Płock tel. 24 267 68 42
2	PolskaSpółka Gazownictwa Sp.z o. o.		From: Gajewski Bogusław (PSG)

			<boguslaw.gajewski@psgaz.pl> Sent: Monday, October 16, 2023 8:08 AM To: Narada Koordynacyjna <naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl> Subject: RE: Narada Koordynacyjna 2023-10-19 Dzień dobry, 1. Akceptacja z uwagami: sprawa nr. 384/2023. Uzgadnia się lokalizację projektowanego uzbrojenie pod n/w warunkami: W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonać ręcznie, przed zasypaniem zgłosić do odbioru do Gazowni w Płocku, ul. Łukasiewicza 19 i uzyskać stosowny protokół. Z poważaniem Bogusław Gajewski Mistrz sieci i instalacji gazowych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Płocku Tel. 24 266 44 42 , 22 4443732 kom. 608-061-047 IP 4734 e-mail: boguslaw.gajewski@psgaz.pl adres korespondencyjny: ul. Łukasiewicza 19, 09-400 Płock
3	Jaworski Marcin ENERGA-OPERATOR ZUD	Marcin Jaworski 2023-10-12 15:28:52	Uzgodniono pozytywnie z następującymi uwagami: 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych" obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA 2. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego - kable nN 3. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - Dział Zarządzania Eksploatacją Płock
4	Jałkowski Sławomir ARMSA ZUD	Sławomir Jałkowski 2023-10-11 14:39:29	brak uwag
5	Łakomy Marek ZUD PETROTEL	Marek Łakomy 2023-10-12 07:10:24	brak uwag

6	Jędrzejczak Marta Multimedia ZUD	Marta Jędrzejczak 2023-10-12 09:35:05	brak uwag
7	Kwiatkowski Konrad PERN ZUD	Konrad Kwiatkowski 2023-10-12 10:37:06	brak uwag
8	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej		Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

- 1 Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Architektury i Budownictwa
- 2 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Region Południe
- 3 Orange Polska S.A.
- 4 GAZ-SYSTEM
- 5 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Płock
- 6 Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku
- 7 Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 8 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 9 Nadzór Wodny w Płocku
- 10 Urząd Gminy w Radzanowie