



URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

Tel. : 24 369 50 12; www.radzanowo.pl

RI.7012.8.3.2023

Radzanowo, dnia 16 października 2023r.

P. Damian Józwiak
ul. Górna 40D m. 3
09-402 Płock

WARUNKI PROJEKTOWANIA/WYKONANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W związku z pismem z dnia 09.10.2023r. złożonym przez: P. Damiana Józwiaka, zam. ul. Górna 40D m. 3, 09-402 Płock, dotyczącym wydania warunków technicznych do projektowania/wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami na działkach nr ewid. **32/12, 32/9, 33** położonych w obrębie **Boryszewo Stare i Stróżewko**, gmina Radzanowo, powiat płocki, województwo mazowieckie, Urząd Gminy w Radzanowie informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować i wykonać według następujących warunków:

I. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA SIECI

1. Miejsce włączenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – proj. studnia kanalizacyjna S1 o proj. rzędnych (górną: 121,10, dolną: 118,47) na sieci ks200 zlokalizowanej w dz. nr ewid. 32/12 w m. Stare Boryszewo.
Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzić w działkach nr ewid. **32/12, 32/9, 33** obręb **Boryszewo Stare i Stróżewko**.
2. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność, np. rury kanalizacyjne typu PVC-U klasy S min. Ø200. Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować studnie rewizyjne min. DN1000. Przyłącza do granic posesji wykonywać z rur zapewniających ich szczelność, np. rury kanalizacyjne typu PVC-U klasy S min. Ø160.
3. Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami powinny posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do stosowania, atesty i deklaracje zgodności odpowiadające Polskim Normom.
4. Na trasie przebiegu sieci zabrania się lokalizować obiekty stałe i tymczasowe oraz dokonywać nasadzeń drzew i krzewów.
5. W przypadku lokalizacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przed wykonaniem dokumentacji projektowej i prac budowlanych należy uzyskać zezwolenia zarządców dróg na umieszczenie w pasie drogowym odcinka sieci oraz uzyskać zgody do dysponowania gruntem na cele budowlane od właścicieli działek.
6. Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej powinien posiadać wszelkie uzgodnienia branżowe oraz zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne projektowany odcinek sieci uzbrojenia terenu należy objąć naradą koordynacyjną. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Zgodnie art. 29 ust. 1, pkt 2c ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.) budowa sieci kanalizacyjnej wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.).
W/w zgłoszenia dokonuje się w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 52.
2. W wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz w przyłączach należy wykonać próbę szczelności i inspekcję kamerą TV, którą należy dostarczyć do podmiotu prowadzącego eksploatację sieci na terenie Gm. Radzanowo.
3. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić w obecności osoby wyznaczonej przez Gminę Radzanowo do nadzorowania (Inspektor Nadzoru) prowadzonych robót.
4. **Po wybudowaniu sieci należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dostarczyć do podmiotu prowadzącego eksploatację sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Radzanowo.**

Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Ustalone warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nie rodzą na rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszają praw własności i uprawnień osób trzecich. W przypadku przejścia sieci kanalizacyjnej po terenach osób trzecich należy uzyskać zgodę właściciela gruntu. W przypadku lokalizacji sieci w drodze należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy drogi.

Z up. Wójta)

Małgorzata Sztendur
Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Maszenda, tel. (24) 369-50-12



URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

Tel. : 24 369 50 12; www.radzanowo.pl

RI. 7012.8.3.2023

Radzanowo, dnia 06 listopada 2023r.

P. Damian Józwiak
ul. Górna 40D m. 3
09-402 Płock

Uzgodnienie dokumentacji

W związku z przedłożoną w Urzędzie Gminy w Radzanowie w dniu 26 października 2023r., przez P. Damiana Józwiaka, zam. ul. Górna 40D m.3, 09-402 Płock, dokumentacją projektową dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami na potrzeby zabudowy mieszkalnej na dz. nr ewid. 32/12, 32/9, 33 w miejscowości **Stróżewko**, obręb Boryszewo Stare i Stróżewko, powiat płocki, województwo mazowieckie, Urząd Gminy w Radzanowie informuje, iż uzgadnia przedłożoną w/w dokumentację projektową.

Z up. Wójta

Małgorzata Sztendur
Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji

Otrzymują:

① adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Maszenda, tel. (24) 369-50-12

Radzanowo, dnia 20 października 2023r.

RB.7230.154.2023

Pełnomocnik: P. Damian Józwiak
ul. Górna 40D m 3
09-402 Płock
Reprezentujący:
Gminę Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 października 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej, Wójt Gminy Radzanowo wyraża zgodę na lokalizację ww. sieci na działce o nr ewid. 32/12 położonej w miejscowości Stróżewko, gmina Radzanowo. Zgoda dotyczy obszaru w zakresie pasa drogowego dróg gminnych wewnętrznych.

Równocześnie przyznaje się prawo do dysponowania ww. nieruchomością na cele budowlane niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru budowy.

Z up. Wójta
Marcin Kuczkowski
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.