



URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

Tel. : 24 369 50 12; www.radzanowo.pl

RI. 7012.8.2.2023

Radzanowo, dnia 06 października 2023r.

P. Damian Józwiak
ul. Górna 40D m. 3
09-402 Płock

Uzgodnienie dokumentacji

W związku z przedłożoną w Urzędzie Gminy w Radzanowie w dniu 26 września 2023r., przez P. Damiana Józwiaka, zam. ul. Górna 40D m.3, 09-402 Płock, dokumentacją projektową dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami na potrzeby zabudowy mieszkalnej na dz. nr ewid. 107/4, 30/10, 30/3, 32/12, 28/21, 29/4, 31/2, 28/32, 30/7, 29/22 85 w miejscowości **Stare Boryszewo i Stróżewko**, obręb Boryszewo Stare i Stróżewko, powiat płocki, województwo mazowieckie oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 na dz. nr ewid. 107/1, 85 w miejscowości **Stare Boryszewo i Stróżewko**, obręb Boryszewo Stare i Stróżewko, powiat płocki, województwo mazowieckie, Urząd Gminy w Radzanowie informuje, iż uzgadnia przedłożoną w/w dokumentację projektową.

Z up. 

Małgorzata Sztendur

Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Maszenda, tel. (24) 369-50-12



PPIS/ZNS/452/118/MW/8574/2023

Płock, dnia 18.10.2023 r.

Damian Józwiak
ul. Górna 40D/3
09-402 Płock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 338 z późn. zm.), po zapoznaniu się z projektem budowlanym złożonym przy piśmie z dnia 11.10.2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku,

opiniuje pozytywnie bez zastrzeżeń projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 w miejscowości Stróżewko i Boryszewo Stare na dz. ewid. nr 107/1, 85 obręb 0003

UZASADNIENIE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD-RC SDR17 PN10 o średnicy 200 mm, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD-RC PN10 SDR17 o średnicy 90 mm. Zakres prac został zlokalizowany w miejscowości Stróżewko i Boryszewo Stare w pasie drogi wojewódzkiej nr 567.

Działki objęte inwestycją stanowią pas drogi wojewódzkiej nr 567. Droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem po jednej stronie. Przez drogę przechodzą poprzecznie: sieć wodociągowa, sieć gazowa, przewód telekomunikacyjny. Na dz. nr 107/1 została posadowiona sieć gazowa.

Na omawianym terenie zaprojektowano

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD-RC SDR17 PN10 Dz200 mm o łącznej długości 194 m
- Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD-RC SDR 17 PN10 Dz90 mm o łącznej długości 86,7 m.
- Studnia rewizyjna betonowa DN1000, 1200 – 4 szt.

Powierzchnia terenu pod realizację sieci:

- długość kolektora grawitacyjnego Dz 200 mm – 194 m.
- długość sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD-RC SDR 17 PN10 Dz90 mm – 86,7 m.
- Studnia rewizyjna betonowa DN1000, 1200 – 4 szt.

Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2023 z dnia 25.09.2023 roku oraz Uchwałą nr XXV/155/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino w obrębie Rogozino wraz z częścią miejscowości Stare Boryszewo w obrębie Boryszewo Stare i Stróżewko.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PEHD-RC SDR17 PN10 przeznaczonych do ścieków o średnicy 200mm, łączonych przy pomocy zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Kolektor zostanie wykonany metodą bezwykopową (przewiert sterowany). Komory robocze należy wykonać w miejscu projektowanych studni rewizyjnych.

Zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN1200 i DN1000. Studnie wykonane będą z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe.

Kolektor tłoczny wykonany będzie z rur PEHD-RC PN10 SDR17 Dz 90 mm. Rury łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Kolektor zostanie wykonany metodą bezwykopową (przewiert sterowany). Komory robocze wykonane będą w miejscu projektowanych załamań trasy.

Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać świadectwa kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis i odnawiane raz w roku. Do zgrzewania należy stosować zgrzewarki automatyczne lub półautomatyczne z rejestratorem parametrów.

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

Integralną częścią niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 w miejscowości Stróżewko i Boryszewo Stare na dz. ewid. nr 107/1, 85 obręb 0003, opatrzony pieczęcią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

Justyna Szalkowska

Załączniki: 2 egz. projektu budowlanego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

STARSZY ASYSTENT

inż. Małgorzata Włodowska

KIEROWNIK
SEKCJI ZAPOBIEGAJĄCZEGO
NADZORU SANITARNEGO

mgr inż. Grzegorz Biechowski
hygienista epidemiolog