



PPIS/ZNS/452/123/MW/9014/2023

Płock, dnia 09.11.2023 r.

Damian Józwiak
ul. Górna 40D/3
09-402 Płock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 338 z późn. zm.), po zapoznaniu się z projektem budowlanym złożonym przy piśmie z dnia 26.11.2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku,

opiniuje pozytywnie bez zastrzeżeń projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w m. Stróżewko gm. Radzanowo

UZASADNIENIE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200 mm, przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 mm. Zakres prac został zlokalizowany w miejscowości Stróżewko.

Działki objęte inwestycją stanowią zabudowę mieszkalną jednorodzinną w miejscowości Stróżewko. Na przedmiotowym terenie występuje droga gminna o nawierzchni żwirowej oraz działki prywatne stanowiące zabudowę mieszkalną. Teren jest uzbrojony w sieć wodociagową, energetyczną, telekomunikacyjną, gazową.

Na omawianym terenie zaprojektowano:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Lite SN8 Dz200 mm o łącznej długości 60,9 m
 - Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Lite DN 160 mm o łącznej długości 11,2 m.
 - Studnia rewizyjna betonowa DN1200 – 3 szt.
- Powierzchnia terenu pod realizację sieci:
- wykopy – 110 m²,
 - długość kolektora grawitacyjnego Dz 200 mm – 60,9 m.
 - długość przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV Lite DN 160 mm – 11,2 m.

- Studnia rewizyjna betonowa DN1000, 1200 – 3 szt.

Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami zaprojektowano z rur PCV o ścianie litej i klasie sztywności obwodowej min SN8 KN/m² i średnicy 200mm oraz 160mm, łączonych przy pomocy kielicha oraz gumowych uszczelek.

Zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN1200. Studnie powinny być wykonane z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe. Studzienki DN1200 winny być produkowane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

Integralną częścią niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w m. Stróżewko gm. Radzanowo, opatrzony pieczęcią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku
Justyna Czatkowska

Załączniki: 4 egz. projektu budowlanego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

STARSZY ASYSTENT

inż. Małgorzata Włodowska

KIEROWNIK
SEKCJI ZAPOBIEGAWCZEGO
NADZORU SANITARNEGO

inż. inż. Cezary Bielecki
higienista epidemiolog