



# URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

Tel. : 24 369 50 12; [www.radzanowo.pl](http://www.radzanowo.pl)

RI.7012.8.2.2023

Radzanowo, dnia 25 lipca 2023r.

**P. Damian Józwiak**  
**ul. Górna 40D m. 3**  
**09-402 Płock**

## WARUNKI PROJEKTOWANIA/WYKONANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W związku z pismem z dnia 12.07.2023r. złożonym przez: P. Damiana Józwiaka, zam. ul. Górna 40D m. 3, 09-402 Płock, dotyczącym wydania warunków technicznych do projektowania/wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr ewid. **29/22, 30/12, 29/4, 30/3, 31/2, 32/12, 32/9, 33, 30/7, 30/10, 85, 107/1, 107/4** położonych w obrębie **Boryszewo Stare i Stróżewko**, gmina Radzanowo, powiat płocki, województwo mazowieckie, Urząd Gminy w Radzanowie informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować i wykonać według następujących warunków:

### I. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA SIECI

1. Miejsce włączenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – istn. studnia kanalizacyjna o rzędnych (górną: 119,39, dolną: 117,13) na sieci ks200 zlokalizowanej w dz. nr ewid. 107/4 w m. Stare Boryszewo.  
Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzić w działkach nr ewid. **29/22, 30/12, 29/4, 30/3, 31/2, 32/12, 32/9, 33, 30/7, 30/10, 85, 107/1, 107/4** obręb **Boryszewo Stare i Stróżewko**.
2. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność, np. rury kanalizacyjne typu PVC-U klasy S min. Ø200 (przewód grawitacyjny), rury PEHD100 SDR 17 PN10 średnicy min. Ø90 (przewód tłoczny). Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować studnie rewizyjne min. DN1000. Przyłącza do granic posesji wykonywać z rur zapewniających ich szczelność, np. rury kanalizacyjne typu PVC-U klasy S min. Ø160.
3. W przypadku nie możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków należy przewidzieć montaż przepompowni ścieków.
4. Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami powinny posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do stosowania, atesty i deklaracje zgodności odpowiadające Polskim Normom.
5. Na trasie przebiegu sieci zabrania się lokalizować obiekty stałe i tymczasowe oraz dokonywać nasadzeń drzew i krzewów.
6. W przypadku lokalizacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przed wykonaniem dokumentacji projektowej i prac budowlanych należy uzyskać zezwolenia zarządców dróg na umieszczenie w pasie drogowym odcinka sieci oraz uzyskać zgody do dysponowania gruntem na cele budowlane od właścicieli działek.
7. Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej powinien posiadać wszelkie uzgodnienia branżowe oraz zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne projektowany odcinek sieci uzbrojenia terenu należy objąć naradą koordynacyjną. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

### II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Zgodnie art. 29 ust. 1, pkt 2c ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.) budowa sieci kanalizacyjnej wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.).  
W/w zgłoszenia dokonuje się w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 52.
2. W wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz w przyłączach należy wykonać próbę szczelności i inspekcję kamerą TV, którą należy dostarczyć do podmiotu prowadzącego eksploatację sieci na terenie Gm. Radzanowo.
3. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić w obecności osoby wyznaczonej przez Gminę Radzanowo do nadzorowania (Inspektor Nadzoru) prowadzonych robót.

4. Po wybudowaniu sieci należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dostarczyć do podmiotu prowadzącego eksploatację sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Radzanowo.

Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Ustalone warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nie rodzą na rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszają praw własności i uprawnień osób trzecich. W przypadku przejścia sieci kanalizacyjnej po terenach osób trzecich należy uzyskać zgodę właściciela gruntu. W przypadku lokalizacji sieci w drodze należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy drogi.

Z up. Wójta  
  
Małgorzata Sztendur  
Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat

② a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Maszenda, tel. (24) 369-50-12

*Otrzymałem dnia 26.07.2023*

*Józef Dąbrowski*