

ZAMAWIAJĄCY	Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach realizacji zadania Zakup agregatów prądotwórczych oraz pozostałego wyposażenia magazynu OL i OC wraz z remontem budynku magazynowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw dla zadania pn.: **„Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach realizacji zadania Zakup agregatów prądotwórczych oraz pozostałego wyposażenia magazynu OL i OC wraz z remontem budynku magazynowego”**.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych agregatów prądotwórczych:
 - 1) w zakresie mocy 100 kW - 1 kpl.
 - 2) w zakresie mocy 50 kW - 1 kpl.
 - 3) w zakresie mocy 25 kW - 1 kpl.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31.12.20.00-7 Jednostki prądotwórcze.
4. Niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wymagania funkcjonalne i techniczne stawiane Wykonawcy przy zamawianiu i zakupie spalinowych agregatów prądotwórczych.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie zawiera nazw własnych producentów ani modeli, a wszystkie wymagania należy rozumieć jako minimalne (lub równoważne), o ile nie wskazano inaczej.
6. Wymagania funkcjonalne i techniczne dla dostawy agregatu mobilnego o mocy 100 kW
 - 1) dostarczony agregat musi być sprzętem fabrycznie nowym (rok produkcji 2025), nieuszkodzony, niebędący sprzętem powystawowym, pełnowartościowy, spełniający wymagania określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów użytkowania i uszkodzeń mechanicznych, a także wolne od wszelkich zajęć,
 - 2) dostarczony sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,
 - 3) dostarczony sprzęt (agregat i przyczepa) musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim,
 - 4) dostarczony sprzęt musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją jakości, która musi obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą oraz przyczepa,
 - 5) czas reakcji serwisu Wykonawcy, mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji musi wynosić maksymalnie 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia,
 - 6) serwis Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego na wniosek Wykonawcy,
 - 7) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaze Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaze całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy,
 - 8) Wykonawca przekaze Zamawiającemu oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące przedmiotu umowy, w tym silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów,

- 9) Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiającą rejestrację przedmiotu zamówienia.
- 10) Szczegółowe wymagania dla agregatu mobilnego o mocy 100 kW:
- a) mobilny agregat prądotwórczy musi spełniać minimalne wymagania techniczne (Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach zespołu prądotwórczego wyższych lub równoważnych):
 - agregat fabrycznie nowy,
 - obudowa z blachy ocynkowanej, wyłożonej od wewnątrz ognioodporną izolacją dźwiękochłonną, zamykana na klucz,
 - zaopatrzony w płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy), akumulator, paliwo w ilości niezbędnej do startu,
 - zamontowany na podwoziu jezdnym z przyczepą,
 - agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25°C do +45°C,
 - przystosowany do przechowania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych,
- 11) Wymagania techniczne dla agregatu mobilnego 100 kW:
- a) minimalna moc znamionowa 125 kVA/100 kW,
 - b) minimalna moc rezerwowa 135 kVA/108 kW,
 - c) napięcie znamionowe 400V/230V - 50 Hz,
 - d) prądnica (przemysłowa, bez szczotkowa prądnica samowzbudna), stopień ochrony IP23, z automatycznym, elektronicznym regulatorem napięcia AVR, statyczną dokładnością regulacji napięcia $\pm 0,5\%$,
 - e) prądnica o mocy w trybie ciągłym co najmniej 125 kVA,
 - f) prądnica o mocy w trybie rezerwowym co najmniej 135 kVA,
 - g) ładowarka akumulatorów,
 - h) elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika,
 - i) silnik wysokoprężny chłodzony cieczą,
 - j) paliwo - olej napędowy,
 - k) wyłącznik główny z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i przeciążeniowym generatora,
 - l) gniazdo 125A-400V (x1) IP67,
 - m) gniazdo 63A-400V (x1) IP67,
 - n) gniazdo 32A-400V (x1) IP67,
 - o) gniazdo 16A-230V (x2) IP67,
 - p) emisja spalin - zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/1628, które reguluje limity emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych dla silników spalinowych zainstalowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (NRMM) – Stage V,
 - q) tłumik wydechu spalin o obniżonej tłumienności,
 - r) agregat w obudowie wyciszonej z redukcją poziomu hałasu co najmniej do 65 dB(A),
 - s) stopień ochrony IP44,
 - t) panel obsługi w języku polskim,
 - w) uchwyty załadunkowe,
 - u) zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 100 litrów umiejscowiony w ramie agregatu, wyposażony w wannę retencyjną,
 - x) układ SZR.
- 12) Minimalne wymagania dla przyczepy do agregatu 100 kW:
- a) przyczepa dwuosiowa,
 - b) podpory umożliwiające odciążenie osi pojazdu podczas wyprężnięcia pojazdu,
 - c) podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie,
 - d) przyczepa wyposażona w hamulec najazdowy zgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem,

- e) przyczepa wyposażona w koło manewrowe,
- f) przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego oraz możliwa do zarejestrowania,
- g) wymiary ładunkowe oraz dopuszczalna masa całkowita dostosowana do wymiarów i masy agregatu,
- h) rama stalowa spawana, ocynkowana ogniowo
- i) dyszel z możliwością regulacji wysokości sprzęgu,
- j) koło podporowe wzmacniane automatycznie,
- k) zaczep kulowy ze wskaźnikiem bezpieczeństwa,
- l) kliny pod koła,
- m) podpory stabilizujące, wzmacniające, rozkręcone,
- n) specjalne otwory montażowe pod montaż agregatu,
- o) komplet dokumentów homologacyjnych.

13) Producent agregatu prądotwórczego posiada certyfikację na zgodność z normą: ISO 900001-2015, ISO 14001-2015, ISO 3834, EN 1090 lub równoważna

7. Wymagania funkcjonalne i techniczne dla dostawy agregatu mobilnego o mocy 50 kW

- 1) dostarczony agregat musi być sprzętem fabrycznie nowym (rok produkcji 2025), nieuszkodzony, niebędący sprzętem powystawowym, pełnowartościowy, spełniający wymagania określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów użytkowania i uszkodzeń mechanicznych, a także wolne od wszelkich zajęć,
- 2) dostarczony sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,
- 3) dostarczony sprzęt (agregat i przyczepa) musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim,
- 4) dostarczony sprzęt musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją jakości, która musi obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą oraz przyczepa,
- 5) czas reakcji serwisu Wykonawcy, mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji musi wynosić maksymalnie 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia,
- 6) serwis Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego na wniosek Wykonawcy,
- 7) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaze Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaze całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy,
- 8) Wykonawca przekaze Zamawiającemu oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące przedmiotu umowy, w tym silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów,
- 9) Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przedmiotu zamówienia.
- 10) Szczegółowe wymagania dla agregatu mobilnego o mocy 50 kW:
 - a) mobilny agregat prądotwórczy musi spełniać minimalne wymagania techniczne (Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach zespołu prądotwórczego wyższych lub równoważnych):
 - agregat fabrycznie nowy,
 - obudowa z blachy ocynkowanej, wyłożonej od wewnątrz ognioodporną izolacją dźwiękochłonną, zamykana na klucz,
 - zaopatrzony w płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy), akumulator, paliwo w ilości niezbędnej do startu,
 - zamontowany na podwoziu jezdnym z przyczepą,

- agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25°C do +45°C,
- przystosowany do przechowania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych,

11) Wymagania techniczne dla agregatu mobilnego 50 kW:

- a) minimalna moc znamionowa 63 kVA/50 kW,
- b) napięcie znamionowe 400V/230V - 50 Hz,
- c) prądnica (przemysłowa, bez szczotkowa prądnica samowzbudna), stopień ochrony IP23, z automatycznym, elektronicznym regulatorem napięcia AVR, statyczną dokładnością regulacji napięcia $\pm 0,5\%$,
- d) ładowarka akumulatorów,
- e) elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika,
- f) silnik wysokoprężny chłodzony cieczą,
- j) paliwo - olej napędowy,
- g) wyłącznik główny z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i przeciążeniowym generatora,
- h) gniazdo 125A-400V (x1) IP67,
- i) gniazdo 63A- 400V (x1) IP67,
- j) gniazdo 32A-400V (x1) IP67
- k) gniazdo 16A-230V (x2) IP67,
- l) emisja spalin - zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/1628, które reguluje limity emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych dla silników spalinowych zainstalowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (NRMM) – Stage V,
- m) tłumik wydechu spalin o obniżonej tłumienności,
- n) agregat w obudowie wyciszonej,
- o) stopień ochrony IP44,
- p) panel obsługi w języku polskim,
- q) uchwyty załadunkowe,
- r) zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 100 litrów umiejscowiony w ramie agregatu, wyposażony w wannę retencyjną,
- s) układ SZR.

12) Minimalne wymagania dla przyczepy do agregatu 50 kW:

- a) przyczepa dwuosiowa,
- b) podpory umożliwiające odciążenie osi pojazdu podczas wyprężnięcia pojazdu,
- c) podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie,
- d) przyczepa wyposażona w hamulec najazdowy zgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem,
- e) przyczepa wyposażona w koło manewrowe,
- f) przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego oraz możliwa do zarejestrowania,
- g) wymiary ładunkowe oraz dopuszczalna masa całkowita dostosowana do wymiarów i masy agregatu,
- h) rama stalowa spawana, ocynkowana ogniowo
- i) dyszel z możliwością regulacji wysokości sprzęgu,
- j) koło podporowe wzmacniane automatycznie,
- k) zaczep kulowy ze wskaźnikiem bezpieczeństwa,
- l) kliny pod koła,
- m) podpory stabilizujące, wzmacniające, rozkręcone,
- n) specjalne otwory montażowe pod montaż agregatu,
- o) komplet dokumentów homologacyjnych.

13) Producent agregatu prądotwórczego posiada certyfikację na zgodność z normą: ISO 90001-2015, ISO 14001-2015, ISO 3834, EN 1090 lub równoważna

8. Wymagania funkcjonalne i techniczne dla dostawy agregatu mobilnego o mocy 25 kW
- 1) dostarczony agregat musi być sprzętem fabrycznie nowym (rok produkcji 2025), nieuszkodzony, niebędący sprzętem powystawowym, pełnowartościowy, spełniający wymagania określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów użytkowania i uszkodzeń mechanicznych, a także wolne od wszelkich zajęć,
 - 2) dostarczony sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,
 - 3) dostarczony sprzęt (agregat i przyczepa) musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim,
 - 4) dostarczony sprzęt musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją jakości, która musi obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą oraz przyczepa,
 - 5) czas reakcji serwisu Wykonawcy, mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji musi wynosić maksymalnie 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia,
 - 6) serwis Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego na wniosek Wykonawcy,
 - 7) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaze Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaze całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy,
 - 8) Wykonawca przekaze Zamawiającemu oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące przedmiotu umowy, w tym silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów,
 - 9) Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przedmiotu zamówienia.
 - 10) Szczegółowe wymagania dla agregatu mobilnego o mocy 25 kW:
 - a) mobilny agregat prądotwórczy musi spełniać minimalne wymagania techniczne (Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach zespołu prądotwórczego wyższych lub równoważnych):
 - agregat fabrycznie nowy,
 - obudowa z blachy ocynkowanej, wyłożonej od wewnątrz ognioodporną izolacją dźwiękochłonną, zamykana na klucz,
 - zaopatrzony w płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy), akumulator, paliwo w ilości niezbędnej do startu,
 - zamontowany na podwoziu jezdnym z przyczepą,
 - agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25°C do +45°C,
 - przystosowany do przechowania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych,
 - 11) Wymagania techniczne dla agregatu mobilnego 25 kW:
 - a) minimalna moc znamionowa 31 kVA/25 kW,
 - b) napięcie znamionowe 400V/230V - 50 Hz,
 - c) prądnica (przemysłowa, bez szczotkowa prądnica samowzbudna), stopień ochrony IP23, z automatycznym, elektronicznym regulatorem napięcia AVR, statyczną dokładnością regulacji napięcia $\pm 0,5\%$,
 - d) ładowarka akumulatorów,
 - e) elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika,
 - f) silnik wysokoprężny chłodzony cieczą,
 - g) paliwo - olej napędowy,

- h) wyłącznik główny z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i przeciążeniowym generatora,
- i) gniazdo 32A-400V (x1) IP67
- j) gniazdo 16A-230V (x2) IP67,
- k) emisja spalin - zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/1628, które reguluje limity emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych dla silników spalinowych zainstalowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (NRMM) – Stage V,
- l) tłumik wydechu spalin o obniżonej tłumienności,
- m) agregat w obudowie wyciszonej,
- n) stopień ochrony IP44,
- o) panel obsługi w języku polskim,
- p) uchwyty załadunkowe,
- q) zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 80 litrów umieszczony w ramie agregatu,
- r) układ SZR.

12) Minimalne wymagania dla przyczepy do agregatu 25 kW:

- a) przyczepa dwuosiowa,
- b) podpory umożliwiające odciążenie osi pojazdu podczas wyprężnięcia pojazdu,
- c) podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie,
- d) przyczepa wyposażona w hamulec najazdowy zgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem,
- e) przyczepa wyposażona w koło manewrowe,
- f) przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego oraz możliwa do zarejestrowania,
- g) wymiary ładunkowe oraz dopuszczalna masa całkowita dostosowana do wymiarów i masy agregatu,
- h) rama stalowa spawana, ocynkowana ogniowo
- i) dyszel z możliwością regulacji wysokości sprzęgu,
- j) koło podporowe wzmacniane automatycznie,
- k) zaczep kulowy ze wskaźnikiem bezpieczeństwa,
- l) kliny pod koła,
- m) podpory stabilizujące, wzmacniające, rozkręcone,
- n) specjalne otwory montażowe pod montaż agregatu,
- o) komplet dokumentów homologacyjnych.

13) Producent agregatu prądotwórczego posiada certyfikację na zgodność z normą: ISO 90001-2015, ISO 14001-2015, ISO 3834, EN 1090 lub równoważna

9. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń wskazywałby na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów **określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego.** Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie **wzorzec jakościowy** przedmiotu zamówienia. **Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.** Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. **Zamawiający**, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, **dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.** W takiej sytuacji zamawiający

wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

8. Ilekcio jakakolwiek część SWZ lub jej załączników opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wymienionych w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (należy przyjąć, że każdemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”). **Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanych w SWZ i w załącznikach do niej, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.** Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne).

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z należytą zawodową starannością, w dobrej wierze, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką wymaganą dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi oraz z należytą starannością i pilnością w oferowanych terminach oraz w sposób kompletny biorąc pod uwagę przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

10. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części

Zamawiający przeanalizował zasadność dokonania podziału zamówienia na części i uznał, że taki podział przedmiotowego zamówienia byłby nieuzasadniony, przede wszystkim z uwagi na poniesienie nadmiernych kosztów wykonania zamówienia.

Podział zamówienia na części mógłby skutkować uzyskaniem przez Zamawiającego mniej korzystnej oferty na zakup agregatów prądotwórczych z uwagi na mniejsze ilości agregatów jakie byłyby wskazane w poszczególnych częściach.

Ponadto, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Ustawa Prawo Zamówień publicznych, a zatem nie jest objęty regulacjami dyrektywy 2014/24/UE, również Europejski kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MSP do zamówień publicznych odnosi się do pojęcia dużych zamówień. Należy zatem wskazać, iż przedmiotowe zamówienie udzielone w całości w żaden sposób nie ograniczy dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorstwom.

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ
Nr Sprawy RI.271.01.2025

ZAMAWIAJĄCY	Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Przebudowa wraz z dostosowaniem części pomieszczeń Szkoły Podstawowej na potrzeby Klubu Dziecięcego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie
WYKONAWCA <i>pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu:</i>	
REPREZENTOWANY PRZEZ: <i>(imię, nazwisko, stanowisko)</i>	
PODSTAWA DO REPREZENTACJI:	

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie

L.p	Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy i ilościowy zrealizowanej inwestycji)	Miejsce wykonania i Data wykonania zamówienia	Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podmiotu) ¹⁾
1	2	3	4

Informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. Do wykazu Wykonawca załącza dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, czy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

¹⁾ Kolumnę 5 należy wypełnić jeżeli wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający ofertę.

Miejscowość, data

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

ZAMAWIAJĄCY	Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Przebudowa wraz z dostosowaniem części pomieszczeń Szkoły Podstawowej na potrzeby Klubu Dziecięcego w ramach realizacji inwestycji pn. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie
WYKONAWCA <i>pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu:</i>	
REPREZENTOWANY PRZEZ: <i>(imię, nazwisko, stanowisko)</i>	
PODSTAWA DO REPREZENTACJI:	

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Wykaz należy sporządzić podając informacje o osobie, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z uwzględnieniem warunków zawartych w Rozdziale VIII pkt. 2 ppk 4) lit. b SWZ.

Lp	Imię i Nazwisko	Zakres i nr uprawnień	Doświadczenie zawodowe	Dostępność	
				własna	oddany do dyspozycji przez inny podmiot (nazwa podmiotu) *

* wypełnić tylko w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów

Miejscowość, data

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp