




Koszalin, dn. 06.07.2022r.

RKW-2022-4783

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Koszalinie**

SZ.ZUZ.2.4210.261.2022.1.EK



**ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 401 ust. 1 i 4, art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą:

1. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego dostarczającego wodę do miejscowości Janowiec, z ujęcia podziemnego eksploatowanego przy pomocy studni odwierconej w 1979r., o głębokości 63,0 m wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 36,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S = 1,65 \text{ m}$, zlokalizowanej na działce nr 13/4 obręb Janowiec gm. Bobolice, o współrzędnych geodezyjnych X 5977181,4 Y 5606506,1 w ilości:
 $Q_{\text{max.s}} = 0,00045 \text{ m}^3/\text{s}$,
 $Q_{\text{śrd.}} = 12,15 \text{ m}^3/\text{d}$,
 $Q_{\text{dop.r}} = 4\,435 \text{ m}^3/\text{rok}$,
2. odprowadzanie oczyszczonych ścieków (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody do gruntu za pośrednictwem studni chłonnej, zlokalizowanej na działce nr 13/4 obręb Janowiec gm. Bobolice, o współrzędnych geodezyjnych X 5977183,9 Y 5606513,8 w ilości:
 $Q_{\text{max.s}} = 0,00083 \text{ m}^3/\text{s}$,
 $Q_{\text{śrd.}} = 0,6 \text{ m}^3/\text{d}$,
 $Q_{\text{dop.r}} = 200 \text{ m}^3/\text{rok}$,

nie przekraczających dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń:

Odczyn – 6,5-9,0

Zawiesiny ogólne < 35 mg/dm³

Żelazo ogólne < 10 mg Fe/dm³

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie z siedzibą ul. Zwycięstwa 111, 75-601 w Koszalinie, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, w godzinach 7.30- 15.30.
Sprawę prowadzi Pani Edyta Kubiak, telefon 882-036-301.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin)

Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Zastępca Dyrektora

Dariusz Tkacz

Załącznik: klauzula informacyjna RODO

Otrzymują strony postępowania:

wg wykazu w aktach sprawy

w tym:

Gmina Bobolice

*z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu na okres
14 dni oraz powiadomienie o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie*