



P. A. Tomkowski

[Handwritten signature]

Koszalin, dn. 15.07.2022r.

RKW-2022-5069

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

SZ.ZUZ.2.4210.224.2022.2.EK

GMINA BOBOLICE	
Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	20. 07. 2022
Nr rej.	9295/2022
Podpis	<i>[Handwritten signature]</i>

**ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 401 ust. 1 i 4, art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 252/3 w obrębie ewidencyjnym 0003 Bobolice”, obejmującej:

1. wykonanie urządzeń wodnych - wylotu kanalizacji deszczowej w postaci systemu skrzynek retencyjno-rozsączających, o następujących parametrach:

- układ: 135 modułów w trzech warstwach - każda po 40 moduły
- powierzchnia: 32,40 m²
- objętość czynna: 20,70 m³
- rzędna dna skrzynek: 126,34 m n.p.m.
- wymiary zespołu skrzynek rozsączających: 5,40x6,00x0,90 m
- współrzędne narożników i wlotu do urządzenia wodnego:

X = 5981512.8257 Y = 5604566.5628

X = 5981508.2380 Y = 5604569.4112

X = 5981505.0731 Y = 5604564.3138

X = 5981509.6608 Y = 5604561.465

2. usługa wodna- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni z nawierzchni utwardzonych dachu i parkingu o pow. Fcałk. = 0,1780 ha, Fzred = 0,1542 ha ujętych w system kanalizacji deszczowej do ziemi poprzez system rozsączający stanowiący rodzaj wylotu, w ilości:

Q_{max} = 0,018 m³/s

Q_{śr.} = 1001,16 m³/r

zapewniając, że ich jakość nie przekroczy dopuszczalnych wartości wskaźników przyrostu zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne - 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

564

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie z siedzibą ul. Zwycięstwa 111, 75-601 w Koszalinie, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, w godzinach 7.30- 15.30.
Sprawę prowadzi Pani Edyta Kubiak, telefon 882-036-301.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Załącznik: klauzula informacyjna RODO

Otrzymują strony postępowania:

wg wykazu w aktach sprawy

w tym:

Gmina Bobolice

z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu na okres 14 dni oraz powiadomienie o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Zastępcą Dyrektora

Dariusz Tkacz