



Bobolice dnia 23.08.2019 r.

Nr sprawy: ZP.042.3.2019.KC

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **22.08.2019 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 147004Z wraz z chodnikiem - ul. Dworcowa w Bobolicach**” w poniższym zakresie:

1. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność dotycząca rodzaju mieszanki jaka ma zostać zastosowana na warstwę ścieralną. W SIWZ w pkt. 5 wskazano mieszankę AC 11S KR2 a w przedmiarze przywołuje się warstwę ścieralną AC 8 S, KR2. Prosimy o doprecyzowanie jaka mieszanka ma zostać zastosowana na warstwę ścieralną na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedzi na pytanie 1 na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz SIWZ Rozdział B pkt. 5 ppkt b.

- a) warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W gr. min. 4 cm,
- b) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. min. 4 cm,

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Dziadul
..... Sekretarz Gminy
(podpis)