

Sygnatura wniosku:

65 – IV.I./12/TI

REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z O.O.

ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 BIAŁOGARD

tel. 94 312 32 15, fax 94 312 40 63

Integrator: Bank PKO BP S.A. ROK w Szczecinie CK w Koszalinie

Nr 57 1020 2791 0000 7102 0163 2710

REGON 330697173

NIP 672-000-62-06

INWESTOR:

Infra – System Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska

Renata Kacperek - Sotomska

ul. Kolejowa 36

75-108 Koszalin

w imieniu RWiK Białogard

**WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ**

Dla obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
w ul. Świerczewskiego i Traugutta w Bobolicach

Położonego: Bobolice ul. Traugutta i Świerczewskiego, gm. Bobolice;

I. Szczegółowe warunki przyłączeniowe do sieci:

1. Miejsce włączenia:

1.1. Wodociąg

a) istniejący

b) projektowany

a) Ø ----- mm, śr.ciś. ----- MPa, wykonany z -----, -----;

1.2. Kanał sanitarny

a) istniejący

b) projektowany

Ø - 200 - mm wykonany z - PVC -, w - posadowiony w ul. Kolejowej na działce nr 3/5; -

2. Sposób przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej:

Dot. punktu 1.2. Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Traugutta i Świerczewskiego i włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 133.77/130.61;

3. Pobór wody z sieci wodociągowej:

$Q_{sr/d} - m^3/d$, $q_{ppoż. zew.} - l/s$

4. Warunki dotyczące jakości ścieków i ich zrzutu do sieci kanalizacji sanitarnej:

II. Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonania zewnętrznych sieci i przyłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych:

1. Trasy projektowanych przyłączy i sieci zewnętrznych należy uzgodnić z właścicielami innego uzbrojenia podziemnego (ZUDP).
2. Przyłącza i sieci należy projektować z materiałów z atestem.
3. Przykrycie sieci i przyłączy wodociągowych powinno wynosić minimum 1,30 m, a sieci i przyłączy kanalizacyjnych minimum 1,20 m.
4. Wodomierz główny, klasy B, (preferowany producent: Actaris, Itron), powinien być umieszczony w piwnicy budynku za pierwszą ścianą lub w przypadku budynku niepodpiwniczonego, w wydzielonym pomieszczeniu na parterze, oraz powinien być zabezpieczony zaworem zwrotnym i przeciwskażeniowym od strony instalacji wewnętrznej.
5. W przypadku przyłącza dłuższego niż 15 m od linii rozgraniczającej nieruchomość do wejścia do budynku wodomierz należy umieścić w studzience wodomierzowej, szczelnej wykonanej jako monolitycznej (z tworzyw sztucznych, polimerobetonów itp.)
6. Eksploatacja, konserwacja i zabezpieczenia studzienki wodomierzowej jak i wodomierza należy do obowiązku odbiorcy wody.
7. Zabrania się odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do przewodów kanalizacji sanitarnej.
8. Szczegółowe warunki odprowadzania ścieków:
 - bytowo-gospodarcze z obiektów mieszkalnych, handlowych i użyteczności publicznej – bez dodatkowych warunków,
 - z obiektów usługowych i gastronomicznych, zawierające tłuszcze i/lub substancje ropopochodne – wymagają podczyszczenia przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej,

- przemysłowe – warunki ustala się indywidualnie na etapie projektowania, z zastrzeżeniem, iż jakość ścieków musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa (Dz.U. Nr 136, poz. 964 z 2006r., z póź.zm.)
9. Przyłącze kanalizacji sanitarnej po wyjściu z budynku powinno posiadać studzienkę rewizyjną, o ile to możliwe na granicy nieruchomości gruntowej, w celu umożliwienia prac konserwacyjnych. Ściany i dna studzienek powinny być szczelne i wykonane z materiałów odpornych na działanie ścieków i wód gruntowych.
 10. Do studzienek kanalizacyjnych należy zapewnić dojazd ciężkiego sprzętu specjalistycznego (WUKO) dla wykonywania prac konserwacyjnych.
 11. Projekt techniczny wymaga uzgodnień branżowych przez RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie - po ZUDP.
 12. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego RWiK przedstawiając do wglądu uzgodniony branżowo projekt techniczny.
 13. Włączenie do sieci wodociągowej wykonuje odpłatnie wyłącznie RWiK.
 14. Odbiór techniczny sieci, przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w zakresie robót ulegających zakryciu należy zgłosić do kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego RWiK.
 15. Plombowanie wodomierzy wykonuje wyłącznie RWiK.
 16. Włączenia przyłączy/sieci do eksploatacji dokonuje wyłącznie RWiK.
 - w przypadku sieci/przyłączy wodociągowych po:
 - wykonaniu próby ciśnienia i potwierdzeniu jej w protokole odbioru robót ulegających zakryciu,
 - odbiorze robót ulegających zakryciu,
 - przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),
 - wykonaniu badań bakteriologicznych wody z przyłącza,
 - zawarciu umowy na dostawę wody (na czas budowy).
 - w przypadku sieci/przyłączy kanalizacyjnych po:
 - odbiorze robót ulegających zakryciu,
 - przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),
 - przedstawieniu kasety z inspekcji TV (sieci kanalizacyjne),
 - zawarciu umowy na odbiór ścieków.
 17. W przypadku nie zawarcia przez inwestora umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków naliczane będą kary wg aktualnie obowiązujących przepisów, co nie wyklucza odcięcia dostawy wody i odbioru ścieków.
 18. W przypadku wykonania wcinki bez uzgodnionego projektu, bez odbioru, bez pozwolenia na budowę lub samowolnego manipulowania na sieci będącej w posiadaniu RWiK, zostanie wszczęta procedura karna przewidziana obowiązującymi przepisami oraz nastąpi zgłoszenie do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej.

III. Uwagi:

1. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy aktualnie obowiązujące.
3. Ustalenia dodatkowe:

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

KIEROWNIK
ds. REALIZACJI INWESTYCJI
M. Strzałkowska