

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **22.02.2013 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. „**Remont drogi gminnej w miejscowości Boboliczki**” w poniższym zakresie:

1. **Prosimy o uzupełnienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych o frakcję kruszyw, z których należy wykonać mieszanki mineralno – bitumiczne.**

Ad. 1

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Do wykonania mieszanek mineralno bitumicznych zalecane jest kruszywo o frakcji 25-40 mm.

2. **Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej – wyrównanie ubytków w istniejącej nawierzchni oraz podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm wraz z podaniem ilości, pozycje takie sugeruje opis przedmiotu zamówienia.**

Ad. 2

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz zapisy SIWZ, Rozdział A punkt XV ppkt. 4, Rozdział C pkt 4 i 6.

3. **Prosimy o wyjaśnienie ilości mieszanki mineralno – bitumicznej do wykonania remontu cząstkowego. Prosimy o sposób obliczenia tych wartości.**

Ad. 3

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz zapisy SIWZ, Rozdział A punkt XV ppkt. 4, Rozdział C pkt 4 i 6.

4. **Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji jezdni – warstwa wiążąca gr. 2 cm z betonu asfaltowego AC 11 W, AC 16W – podane wytyczne dla betonu asfaltowego nie pozwalają na technologiczne wykonanie w/w warstwy dla grubości 2 cm. Prosimy o zmianę grubości warstwy wiążącej.**

Ad. 4

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.02.2013 r., nr ogłoszenia 31377/2013.

BURMISTRZ

mgr Mieczysław Brzoza

(podpis kierownika Zamawiającego)