



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Bobolice dnia 10.08.2012 r.

Nr sprawy: ZP.271.619/1.3.2012.IZ.

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **10.08.2012 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: **„Budowa sieci wodociągowej na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino”** w poniższym zakresie:

„... o określenie z jakich rur ma być budowany wodociąg, gdyż pomiędzy projektem technicznym a specyfikacją techniczną występują rozbieżności.

1/ Według projektu technicznego – Opisu technicznego-pkt.3.1 Wodociąg należy wykonać z rur PE 100 SDR 17 dzxg=90x5,4mm na ciśnienie 1,0MPa a tylko przeciski sterowane wykonać z rur trójwarstwowych PE d=90 TS.

2/ Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia-specyfikacji technicznej materiałów w punkcie 2.2 sieć wodociągowa powinna być wykonana z rury trójwarstwowej dzxg=90x5,4mm składającej się z warstwy ochronnej zewnętrznej i wewnętrznej z materiału XSC50, a warstwa środkowa z materiału PE 100 RC,

Nadmieniamy, że z uwagi na brak odpowiedzi na takie same zapytanie z dnia 07.08.2012 roku ponawiamy je.”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi zapisami w SIWZ - Rozdział C pkt. 1.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 07.08.2012 r. nie otrzymał żadnych zapytań dotyczący przedmiotowego postępowania. Na wszystkie zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego zostały udzielone wyjaśnienia zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego.

**BURMISTRZ BOBOLIC
MIECZYŚLAWA BRZOZA**