



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



GMINA BOBOLICE

powiat koszaliński  
woj. zachodniopomorskie

Nr sprawy: ZP.271.619/1.2.2012.IZ.

Bobolice dnia 08.08.2012 r.

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **06.08.2012 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „**Budowa sieci wodociągowej na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino**” w poniższym zakresie:

### Pytanie 1

**Czy Wykonawca będzie ponosił opłatę w Wodociągach za odbiory i dokonanie wcinki do istniejącej sieci?**

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonawca nie ponosi opłat za włączenie się do istniejącej sieci. Po stronie Wykonawcy są wszystkie koszty związane z przygotowaniem sieci do prawidłowego jej funkcjonowania i odbioru.

### Pytanie 2

**Kto ponosi koszty obsługi archeologicznej, Zamawiający czy Wykonawca?**

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Koszty obsługi archeologicznej ponosi Wykonawca.

### Pytanie 3

**Prosimy podać sposób zakończenia sieci wodociągowej w budynku SUW w m. Wojęcino.**

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonawca włącza się do istniejącego zaworu w budynku SUW w m. Wojęcino.

### Pytanie 4

**Czy Wykonawca do wyceny powinien uwzględnić odszkodowania dla rolników za zniszczone plony?**

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dokonanych przez siebie zniszczeń podczas realizacji inwestycji.

### Pytanie 5

**Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego załączników do oferty w wersji edytowalnej.**

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zamieścił załączniki do oferty w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych - załączniki można wypełnić ręcznie.

B U R M I S T R Z

*mgr Mieczysław Brzoza*

(podpis kierownika Zamawiającego)