**energetyka**

Energo Operator SA
Oddział w Koszalinie
Rejon Energetyczny Szczecinek
ul. Kaszubska 24 A
78-400 Szczecinek
NIP 583-000-11-90

Uzgodniono z uwagami:
1. O zamiarze prowadzenia robót należy powiadomić Rejon Energetyczny w Szczecinku na 7 dni przed ich planowanym rozpoczęciem
2. Przed rozpoczęciem prac ziemnych ustalić głębokość ułożenia podziemnych urządzeń elektroenergetycznych metodą przekopu próbnego
3. Należy zachować normatywne odległości od urządzeń elektroenergetycznych
4. Prace w pobliżu w/w urządzeń należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności
5. Kolizje w stanie odkrytym zgłosić do odbioru w RE Szczecinek i sporządzić protokół odbioru
6. UWAGA: W miejscu projektowanych sieci mogą występować urządzenia elektroenergetyczne nie będące naszą własnością, zaś lokalizacje urządzeń wskazane na mapie mogą odbiegać od rzeczywistego usytuowania w terenie.

19.02.2009 r.

Inżynier Działu Eksploatacji i Rozwoju
Jarosław Krupecki

>>>