

Koszalin, dnia 18 września 2009 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art. 10 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 ze zm.), w związku z art. 32 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 11 września 2009 r. Biura Projektowo-Usługowego Elżbieta Klimek, 75-638 Koszalin, ul. Grunwaldzka 6

uzgadniam

projekt budowlany sieci wodociągowej na odcinku Wojęcino-Bożniewice, gm. Bobolice, działki nr 6/6, 6/4 obręb Wojęcino, działki nr 373/1, 372, 382, 371/12, 371/16, 371/13, 371/15 obręb Dargiń.

Uzasadnienie

Opinię niniejszą wydaje się w oparciu analizę projektu budowlanego opracowanego w lutym 2009 r. przez Biuro Projektowo-Usługowe Elżbieta Klimek, ul. Grunwaldzka 6, 75-638 Koszalin.

W przedłożonym opracowaniu zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE de 90, długości 3098,00 m, która będzie ułożona na odcinku z miejscowości Wojęcino do miejscowości Bożniewice w gminie Bobolice. Projektowana sieć zostanie włączona do istniejącej sieci w Wojęcinie. Przejście przez tory kolejowe wykonane będzie przeciskiem sterowanym. Na trasie przewodu zaprojektowano dwa nadziemne hydranty ppoż. Dn 80 mm o wydajności 10 l/s i ciśnieniu 0,2 MPa. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z uzgodnionym projektem, winna zapewnić właściwe warunki sanitarne i zdrowotne w świetle rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.).

Pouczenie

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niego projektu, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.



Strona 1 z 2

Za zgodność z oryginałem
Elżbieta Klimek
19 WRZ. 2009

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOSZALINIE

mgr Ewa Wellewicz-Dawidziuk