

ISTNIEJĄCE OKNO PRZYSTOSOWAĆ
DLA POTRZEB ODDYMIANIA
ZAWIASY U DOŁU OKNA
WYMIARY SKRZYDEŁ 1,30x0,50
SŁOWNIK DO SKRZYDŁA KA-32/500

WYMIAR KLATKI
SCHODOWEJ NA II PIĘTRZE
8,40m x 3,05m

PION Z I PIĘTRA
1 x HDGs 3x2,5mm²
PION NA I PIĘTRO
1 x HTKSH 3x2x0,8mm²
1 x HDGs 3x1,5mm²

POMIESZCZENIE
NR 44

POMIESZCZENIE
SOCJALNE NR 47

POMIESZCZENIE
SALI NR 45

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI
NA NOWE DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI30 "90"

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

KORYTARZ

POMIESZCZENIE
NR 48

POMIESZCZENIE
NR 49

46 GABINET
PIELĘGNIARKI

OBIEKT: Przybudówka szkoły w Bobolicach przy ul. Szkolnej 1		TREŚĆ: Instalacja oddymiania na II piętrze	
WYKONAWCY OPRACOWANIA:		NUMER UPRAWNIEN:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Niedziela		DATA: 05/2011	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Andrzej Surmik		PODPIS: 1 : 50	
Nr rys:		Skala:	
UAN/N/7210/57/89		D 423/02 CNBOP	
05/2011		05/2011	