

WYMIAR KLATKI
SCHODOWEJ NA I PIĘTRZE
7,00m×3,05m

SALA
DYDAKTYCZNA

PION Z II PIĘTRA

1 × HTKSH 3x2x0,8mm2

1 × HDGs 3x1,5mm2

PION NA II PIĘTRO

1 × HDGs 3x2,5mm2

PION NA PARTER

1 × HTKSH 3x2x0,8mm2

1 × HDGs 3x1,5mm2

PION Z PARTERU

1 × HDGs 3x2,5mm2

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI
NA NOWE DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI30 "100"

EI30

2.2

KLATKA
SCHODOWA

EI30

EI30

MAGAZYN
GOSPODARCZY

SALA
DYDAKTYCZNA

NOWO PROJEKTOWANE DRZWI O
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 "100"

KORYTARZ

SALA
DYDAKTYCZNA

NOWO PROJEKTOWANA ŚCIANKA
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
GRUBOŚĆ ŚCIANKI MIN. 80mm

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI
NA NOWE DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI30 "100"

WC

WC

OBIEKT: Przybudówka szkoły w Bobolicach przy ul. Szkolnej 1		TREŚĆ:	Instalacja oddymiania na I piętrze		Nr rys: 3/5	Skala: 1 : 50	DATA: 05/2011	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Niedziela		WYKONAWCY OPRACOWANIA:		NUMER UPRAWNIEN:	D 423/02 CNBOP		05/2011	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Andrzej Surmiak		mgr inż. Krzysztof Niedziela		UAN/N/7210/57/89	05/2011			